PAVILON B

PÚ N2.02-III.SPB
LEK.POKOJE, PRACOVNY
EI-Sm 30DP3-C2 REI 45 REI 45 EPS

PÚ N1.01A/N7-III.SPB
SCHODIŠTĚ A (CHÚC)
EPS EI-Sm 30DP3-C2 REI 30 REI 60

PÚ N1.03A/N7-II.SPB
OSOBNÍ VÝTAH 1
EPS EW 15DP1-C2 REI 30 REI 60

PÚ N2.01A-IV.SPB
UROLOGIE A
EI-Sm 30DP3-C2 REI 60 REI 60 EPS

PÚ N2.01B-IV.SPB
UROLOGIE B
EI-Sm 30DP3-C2 REI 60 REI 60 EPS

PÚ N1.01B/N7-III.SPB
SCHODIŠTĚ B (CHÚC)
EPS EI-Sm 30DP3-C2 REI 30 REI 60

PÚ N1.03B/N7-II.SPB
OSOBNÍ VÝTAH 2
EPS EI-Sm 30DP3-C2 REI 30 REI 60

CELKEM 33 LŮŽEK =40+30+30%=13+10+10 OSOB (ČSN 73 0835 TAB A.1, 3.1M,S)
V SOULADU S ČSN 730835 ČL.8.4.1.2B1) = 52M2 PRO KUMULACI OSOB V SOUSEDNÍCH ÚSECÍCH



LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍ OCHRANY

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
VNĚJŠÍ HADICOVÉ POŽÁRNÍ POZ. HYDRANT
ROZVODNA, TRANSFORMOVNA
HLAVNÍ PODRUŽNÝ UZÁVĚR PLYNU
HLAVNÍ PODRUŽNÝ UZÁVĚR VODY
HLAVNÍ PODRUŽNÝ VYPÍNAČ ELEKTRO
STUDNA, OBDRNÉ MÍSTO NA VODOMĚR
OHLAŠOVNA POŽÁRU
OBECNÉ OZNAČENÍ EPS, AUTOMATICKÝ HLÁSIČ
SIGNÁLNÍ HYDRANTOVÁ, RUČNÍ HLÁSIČ POŽÁRU
KLÍČOVÝ TREZOR S MAJÁČKEM
OBSLUŽNÉ PICKLE POŽÁRNÍ OCHRANY
HLAVNÍ ÚSTŘEDNA EPS
HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VÝCHODY Z OBJEKTŮ
SMĚRY UNIKOVÝCH CEST
VÝCHODOVÉ DVEŘE Z POKOJŮ NEBO OBJEKTU
OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
POŽ. ODOLNOST STROPNÍHO/STĚNNÍ KONST.
OHRANIČENÍ A OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
POŽ. ODOLNOST NOS. KCI, POŽ. A OBV. STĚN

Tabulka 1 – Specifické klasifikační požadavky pro nové objekty i změny staveb

Stavební konstrukce, prvky[1)]	Třída reakce na oheň - doplňková klasifikace
Stěny a podhledy	B-s1 (C-s1) [2)]
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku	B-s1 (C-s1) [2)]
Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů	A1
Průsvitné střešní pláště a světlíky	A1
Volně vedené potrubní rozvody, včetně jejich izolace	B-s1 (C-s1) [2)]
Okenní a předokenní žaluzie[3)]	C-s1

1) Požadavky uvedené v tabulce 1 se nevztahují na konstrukční dílce a prvky podle 8.2.2 a podle 8.4.1.3.
2) Údaj v závorce platí pro objekty do dvou nadzemních podlaží.
3) Požadavek se týká hlavních komponentů (neplatí pro spojovací nebo ovládací prvky).

POZNÁMKA Specifické klasifikační požadavky se netýkají rámů okenních otvorů nebo rámů světlíků a také otíraných částí odtahových klapek samočinného odvětracího zařízení.

8.3.2 Požární úseky podle 8.1.4 musí mít (bez ohledu na výšku objektu h) v obvodových stěnách požární pásy.
Přímé komunikační propojení mezi požárními úseky podle 8.1.4 musí být uzavřeno požárními a současně kouřotěsnými dveřmi s klasifikací EI-SmC.

U konstrukčních dílců a prvků s požadavkem na doplňkovou klasifikaci s1 nesmí být použito plastických hmot.
Při posuzování hmot, které v konstrukcích střech, stropů a podhledů jako hořící odkapávají nebo odpadávají se nemusí přihlížet k materiálům osvětlovacích těles, pokud jejich celková plocha (součet dílčích půdorysných průmětů) není větší než 15 % podlahové plochy příslušného požárního úseku.

8.3.4 Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is
větším než:
— 75 mm.minuta-1 u stěn;
— 50 mm.minuta-1 u podhledů.
Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích
lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.
Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1 fl až C.

8.3.3 Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepelných izolací.

GRAFICKÁ ČÁST POŽÁRNĚ BEZP.
ŘEŠENÍ - PŮDORYS 2.NP