







BA — Interiérové přisazené LED svítidlo, difuzor opálový, 5.679lm, 57W, 4.000K, RA>80, IP20, 615x44x80

EJ — Liniové LED svítidlo přisazené, difuzor prismatický, 2.580lm, 21W, 4.000K, RA>80, IP20, 1780x70x75

EH — Liniové LED svítidlo přisazené, difuzor prismatický, 3.642lm, 29W, 4.000K, RA>80, IP20, 1780x70x75

H — Asymetrické LED svítidlo na tabule, 4.743lm, 28W, 4.000K, RA>80, IP20, 1420x130x85

NA — Nouzové LED svítidlo s piktogramem, přisazeno na zeď, 330x270x70, 3W, IP20, 1 hodina, autotest

NB — Nouzové LED svítidlo přisazené, pro osvětlení volných prostor, 127x70x127, 177lm, 2W, IP20, 1 hodina, autotest

ŘEZ UČEBNOU





NOSNÝ SYSTÉM OBJEKTU TVOŘÍ ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY, SKRYTÉ PRŮVLAKY, DUTINOVÉ STROPNÍ PANELY A VNITŘNÍ ZAVĚTROVACÍ BETONOVÉ STĚNY
VÝZDIVKY JSOU SIPOREXOVÉ PANELY, OBVODOVÉ STĚNY TVOŘÍ TVÁRNICE YTONG

SADA Č.

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 230/400V SÍŤ TN–C–S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN CHRÁNIČI A DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK		
OBEC: ŠUMPERK		KRAJ: OLOMOUCKÝ	
INVESTOR: MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU č.1, 787 93 ŠUMPERK			

ING. JAN MANEK
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
IČ: 609 77 825
E–MAIL: : jan.manek@elektroprojekty.net
TEL: + 420 777 866 406

STAVBA:	
DO ODBORNÝCH UČEBEN BEZ BARIÉR 4.ZŠ ŠUMPERK	FORMÁT: 700x594
OBJEKT: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	DATUM: 04.2020
PROFESE: D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	STUPEŇ: PROVÁDĚCÍ PROJEKT
OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE 3.NP	ARCH.ČÍSLO: MA–202003.D.1.4.g.01
	ZAK.ČÍSLO: 202003
	MĚŘÍTKO: 1:75
	ČÍSLO VÝKRESU: 01