

### Výpočet denního osvětlení

Stavba : <b>Do odborných učeben bez bariér, 4.ZŠ Šumperk</b>								Zakázkové číslo : <b>202003</b>		
Investor : Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk								Stavební objekt :		
Poř. Číslo	Prostor	Trvalý pobyt	Třída zrakové činnosti	Požadované hodnoty			Vypočtené hodnoty			Poznámka
				Činitel denní osvětlenosti		Rovnoměrnost bočního osvětlení	Činitel denní osvětlenosti		Rovnoměrnost bočního osvětlení	
				Minimální (%)	Průměrný (%)		Minimální (%)	Průměrný (%)		
Učebnový pavilon 3.NP										
310	Jazyková učebna	ne	IV	1,5	5	0,2	1,0	3,6	0,118	
337	Učebna přírodopisu	ne	IV	1,5	5	0,2	1,8	3,9	0,198	