



- LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:
- U50 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 50 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
 - U60 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
 - UM UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ 425x250 mm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
 - K KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ SEDÁTKA (HLOUBKA 490 mm !!) + MONTÁŽNÍ MODUL
 - P PISOÁR S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVAČEM, NAPÁJENÝ 230 V, 50 Hz SE ZABUDOVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM 12 V
 - S SPRCHA - NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE - (SET S DRŽÁKEM S NASTAV. VÝŠKOU RUČNÍ SPRCHY) + SPRCHOVÝ ŽLAB Z NEREZOVÉ OCELI - MONTÁŽ KE STĚNĚ; DN 50; ST. VÝŠKA 90 mm; Q=0,7 l/s KRYT Z NEREZOVÉ OCELI - DÉLKA 800 mm
 - ZVL ZÁVĚSNÁ DITURVITOVÁ VÝLEVKA S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERIÍ + MONTÁŽNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU

- LEGENDA POTRUBÍ:
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
 - NAVRŽENÉ POTRUBÍ -TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
 - NAVRŽENÉ POTRUBÍ -CIRKULACE; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT" ; S4 (SDR 9)
 - NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
 - NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)

- LEGENDA ARMATUR:
- KKV KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU A ODVODŇOVACÍM VENTILKEM NIKLOVANÝ, VNITRNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
 - KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU NIKLOVANÝ, VNITRNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
 - RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"

VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE DODAVATEL STAVBY KONZULTOVAT S INVESTOREM !

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div>	
Kraj: Olomoucký		Městský úřad: Šumperk					
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk							
Stavba: Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - I. ETAPA							
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNÉ TECHNICKE INSTALACE							
Název výkresu: SCHÉMA KANALIZACE						Formát: 6x44	
						Měřítko: 150	
						Datum: 04/2021	
						Účel: DPS	
						Číslo zakázky: 21/28a	
						Číslo výkresu:	
						Číslo paré:	
						Z 02	