VÝŘEZ PŮDORYSU 2.NP; 1:50

NAVRHOVANÝ STAV; STŘEDNÍ ČÁST



TRASA V1:



TRASA V2:



U TRASY V1 POTRUBÍ Ø125 NAPOJENO POD STROPEM NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ Ø140 – OSAZENO ZA OBLOUKEM ODVODEM KONDENZÁTU A PŘECHODEM Ø125–Ø140

NAD STŘECHOU POTRUBÍ OSAZENO NOVOU VÝFUKOVOU HLAVICÍ – MÍSTO STÁVAJÍCÍHO DEMONT. ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

U TRASY V2 ŘEŠENÍ OBDOBNÉ – POTRUBÍ Ø100 NAPOJENO POD STROPEM NA STÁVAJÍCÍ SVISLÉ POTRUBÍ

Tabulka místností		
Číslo místnosti	Název místnosti	Světlá výška
–215–	WC MUŽI	S.V.=2,8 (PODHLED)
–216–	WC ŽENY	S.V.=2,8 (PODHLED)

SCHEMA OBJEKTU:



OSA POTRUBÍ MIN. 150 MM POD STROPEM

TALÍŘOVÉ VENTILY UMÍSTĚNY NA OSY KAZET, POPŘ. MIN. 100 MM OD KRAJE

ROZVODY POTRUBÍ NUTNO KOORDINOVAT S DOD. ZDRAVOTECHNIKY

STAVBA ZAJISTÍ OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ A VNITŘNÍCH STĚNÁCH, VČ. ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ PO MONTÁŽI VZDUCHOTECH. ZAŘÍZENÍ

STAVBY ROVNĚŽ ZAJISTÍ POTŘEBNÁ OBLOŽENÍ POTRUBÍ A PŘÍSTUPOVÉ OTVORY K VENTILÁTORŮM

SVISLÁ POTRUBÍ V M. Č. 215 VEDOUCÍ PŘES 3.NP NAD STŘECHU BUDE NAPOJENO V PODHLEDU NA ODVOD KONDENZÁTU – NAPOJENÍ DO KANALIZACE (PŘES ZÁPACH. UZÁVĚR)

DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S NUCENÝM ODVODEM VZDUCHU BUDOU BEZ PRAHU, POPŘ. OSADIT MŘÍŽKOU

POTRUBÍ SK. I, POZINK, DLE POTŘEBY VODOTĚSNÉ

D.B.P. – DVEŘE BEZ PRAHU (DOD. STAVBY)

D.M. – DVEŘNÍ MŘÍŽKA (DOD. STAVBY)

P.V. – POTRUBNÍ VENTILÁTOR

R.V. – RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

T.V. – TALÍŘOVÝ VENTIL

Z.K. – ZPĚTNÁ KLAPKA

* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4 2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM 04/2020	
			STUPEŇ DPS		

ODBĚRATEL Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

STAVBA Rekonstrukce hygienického zařízení 4.ZŠ Šumperk I. ETAPA

projektování
Investorská činnost
Inženýrská činnost
poradenská činnost
supring spol. s r. o.
787 01 Šumperk, Jesenická 65
tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906
e-mail: supring@supring.cz

ČÁST D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 20 - 017

ČÍSLO VÝKRESU VZ 01

OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - STŘEDNÍ ČÁST

ARCHÍVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 2821