



Tabulka místností		
Číslo	Název	Světélá výška
-256A-	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-256B-	WC CHLAPCI	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-256C-	WC KABINA	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-257-	WC UČITELE	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-258-	OKLID	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-259A-	WC DĚVKY-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-259B-	WC DĚVKY	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-259C-	HYGIENICKÁ KABINA	S.V.=2,8 (PODHLÉD)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail: jir@frys.cz	Stavebník Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projektce elektro IČ: 06169848 - projektce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	SUMPERK	Supař Zakázka číslo Datum DPS 300521_IJ 05/2021
Název stavby	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - II. ETAPA	
Část	D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Název výkresu	Silnoproudé rozvody - 2.NP	Číslo výkresu Měřítko: 1:50
		02