

## NAVRHOVANÝ STAV; JIŽNÍ ČÁST



OSA POTRUBÍ MIN. 150 MM POD STROPEM

ROZVODY POTRUBÍ NUTNO KOORDINOVAT S DOD. ZDRAVOTECHNIKY

STAVBA ZAJISTÍ OTVORY V OBVODOVÉ STĚNĚ A VNITŘNÍCH STĚNÁCH, VČ. ZAČIŠTĚNÍ OTVORŮ  
PO MONTÁŽI VZDUCHOTECH. ZAŘÍZENÍ

STAVBY ROVNĚŽ ZAJISTÍ POTŘEBNÁ OBLOŽENÍ POTRUBÍ A PŘÍSTUPOVÉ OTVORY K VENTILÁTORŮM

DVEŘE DO MÍSTNOSTÍ S NUCENÝM ODVODEM VZDUCHU BUDOU BEZ PRAHU, POPŘ. OSADIT MŘÍŽKOU

POTRUBÍ SK. I, POZINK, DLE POTŘEBY VODOTĚSNÉ

D.B.P. – DVEŘE BEZ PRAHU (DOD. STAVBY)

D.M. – DVEŘNÍ MŘÍŽKA (DOD. STAVBY)

P.V. – POTRUBNÍ VENTILÁTOR

T.V. – TALÍŘOVÝ VENTIL

\* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, VOLNÁ PŘÍRUBA

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘITKO	POČ. A4	2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM	04/2020	
			STUPEŇ	DPS		
ODBĚRATEL Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk			 <b>supring</b> spol. s r. o. 787 01 Šumperk, Jesenícká 65 tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906 e-mail: supring@supring.cz			
STAVBA Rekonstrukce hygienického zařízení 4.ZŠ Šumperk III. ETAPA			<input checked="" type="checkbox"/> projektování <input checked="" type="checkbox"/> Investorská činnost <input checked="" type="checkbox"/> Inženýrská činnost <input checked="" type="checkbox"/> poradenská činnost			
ČÁST	D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		ČÍSLO VÝKRESU	
			20 - 017			
OBSAH VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO		VZ 02	
PŮDORYS 3.NP - JIŽNÍ ČÁST			SG - 3 - 2828			