



Tabulka místností		
Číslo	Název	Světlení výška
-227A-	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-227B-	WC CHLAPCI	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-227C-	WC KABINA	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-228-	ÚKLID	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-229-	WC UČITELÉ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-230A-	WC DÍVKY-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-230B-	WC DÍVKY	S.V.=2,8 (PODHLÉD)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V sítí TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projektce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 300521 III 05/2021
Název stavby	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - III. ETAPA		
Část	D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky		
Název výřezu		Měřítko:	
Silnoprůdové rozvody - 2.NP		1:50	
		Číslo výřezu	
		02	