



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE DODAVATEL STAVBY KONZULTOVAT S INVESTOREM !

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U60 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 60 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- K KLOZET ZÁVĚSNÝ VČETNĚ SEDÁTKA (HLOUBKA 490 mm !!!) + MONTÁŽNÍ MODUL
- P PISOÁR S AUTOMATICKÝM INTELIGENTNÍM SPLACHOVAČEM, NAPÁJENÝ 230 V, 50 Hz SE ZABUDOVANÝM NAPÁJECÍM ZDROJEM 12 V
- ZVL ZÁVĚSNÁ DITURVITOVÁ VÝLEVKA S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERIÍ + MONTÁŽNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU

LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ - CÍKULACE; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (SDR 9)
- NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
- NAVRŽENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU NIKLOVANÝ, VNITŘNÍ ZÁVITY; 28-42 bar; 185°C
- RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, 1/2"x3/8"

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertl</i>		<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div>	
Kraj:	Olomoucký	Městský úřad:	Šumperk				
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk							
Stavba: Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk – III. ETAPA							
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							
Název výkresu: SCHÉMA VODOVODU						Formát 4xA4	
						Měřítko 1:50	
						Datum 05/2021	
						Účel DPS	
						Číslo zakázky 21/28c	
						Číslo výkresu: Z 03	Číslo paré: