



Tabulka místností		
Číslo	Název	Světla výška
-327A-	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-327B-	WC CHLAPCI	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-327C-	WC KABINA	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-328-	ÚKLID	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-329-	WC UČITELE	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-330A-	WC DÍVKY-PŘEDSÍŇ	S.V.=2,8 (PODHLÉD)
-330B-	WC DÍVKY	S.V.=2,8 (PODHLÉD)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE		
Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail: jiri@frys.cz	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	Ing. Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848, projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	DPS 300521_III 05/2021
Název stavby	Rekonstrukce hygienického zařízení 4. ZŠ Šumperk - III. ETAPA	
Část	D.1.4g - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Název výkresu Silnoproudé rozvody - 3.NP		Měřítko: 1:50
		Číslo výkresu 03