

Pracoviště: nám. Míru 364
Odbor: majetkoprávní
Oddělení: správy majetku
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 83816/2022
Naše sp. zn.: 74107/2022 MJP/LESA

uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Ing. Lenka Salcburgerová
Tel.: (+420) 583 388 411
E-mail: lenka.salcburgerova@sumperk.cz
Datum: 29. 7. 2022

Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu: **„Nemocnice Šumperk – výměna výtahu č. 30 v pavilonu C a výtahů č. 35, 36 v pavilonu B“**

K žádosti jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací uvádíme:

Dotaz č. 1:

Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 30 nabídnout kabinu výtahu hloubky 2170 mm?

Odpověď č. 1:

Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní lůžkový výtah a v současné době vyráběná nemocniční lůžka mají délku 2300 mm, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou šachtu. Rozměr kabiny výtahu musí být dodržen dle předložených technických parametrů výtahu.

Dotaz č. 2:

Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 35 nabídnout kabinu výtahu hloubky 2170 mm a nosnost výtahu 1800kg?

Odpověď č. 2:

Vzhledem k tomu, že se jedná o osobní lůžkový výtah a v současné době vyráběná nemocniční lůžka mají délku 2300 mm, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou šachtu. Rozměr kabiny výtahu musí být dodržen dle předložených technických parametrů výtahu.

Dotaz č. 3:

Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 36 nabídnout kabinu výtahu šířky 1000 mm, hloubky 1200 mm, nosnosti 450 kg?

Odpověď č. 3:

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný výtah u hlavního vstupu v pavilonu B určený pro veřejnost, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem maximálně využít stávající výtahovou šachtu. Rozměr kabiny výtahu i nosnost musí být dodržena dle předložených technických parametrů výtahu.

Dotaz č. 4:

Lze vzhledem ke stávajícím rozměrům výtahové šachty u výtahu č. 36 nabídnout šířku dveří 800 mm?

Odpověď č. 4:

Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný výtah u hlavního vstupu v pavilonu B určený pro veřejnost, požaduje zadavatel po dohodě s provozovatelem, z důvodu zajištění bezproblémového užívání výtahu ze strany vozíčkářů, dodržení šířky dveří 900 mm

Dotaz č. 5:

Vzhledem k tomu že výtah č. 36 nebude evakuační a je ve společné strojovně s evakuačními výtahy mělo by se provést přepažení strojovny. Existuje k tomu nějaký výkres / popis s požadovaným řešením?

Odpověď č. 5:

Přepažení strojovny provede zadavatel ve spolupráci s provozovatelem po ukončení prací spojených s výměnou výtahů č. 30 a 35 ve strojovně. Technické řešení přepažení strojovny bylo projednáno a bude upřesněno s projektantem a požárním specialistou.

Dotaz č. 6:

Je na tuto výměnu výtahů vyřízeno stavební povolení?

Odpověď č. 6:

Po konzultaci se stavebním úřadem nebude na tuto akci stavební povolení ani ohlášení potřeba. Do doby zahájení prací zadavatel zajistí písemné vyjádření stavebního úřadu.

Dotaz č. 7:

V zadávacích podmínkách je uvedena min. délka záruky 60 měsíců a v technických parametrech jednotlivých výtahů je délka záruky min. 72 měsíců. Jaká je min. délka záruky?

Odpověď č. 7:

V technických parametrech došlo k chybnému stanovení záruční doby, zadavatel požaduje dodržení záruky uvedené v Zadávacích podmínkách a to 60 měsíců s tím, že delší dobu záruky mohou uchazeči nabídnout v rámci hodnotícího kritéria.

Dotaz č. 8:

Na jakou dobu bude uzavřena servisní smlouva? V zadávacích podmínkách je uvedeno 60 měsíců a v podmínkách, které mají být zapracovány do servisní smlouvy 72 měsíců.

Odpověď č. 8:

V podmínkách, které mají být zapracovány do servisní smlouvy, došlo k chybnému stanovení délky servisní smlouvy, servisní smlouva bude uzavřena na dobu poskytnuté záruky a to min. 60 měsíců, poskytne-li uchazeč délku záruční doby delší, bude servisní smlouva uzavřena na tuto dobu.

Z důvodu čerpání dovolené panem Petrem Viktorinem dochází ke změně v osobě, s níž je možné domluvit prohlídku místa plnění: Od pátku 29.7.2022 kontaktujte pracovníka tech. oddělení Nemocnice Šumperk a.s., p. Jiřího Urbana na tel. 601 696 647, e-mail: jiri.urban@nemocnicesumperk.cz

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Příloha: opravené Tabulky s technickými parametry – příloha č. 3/1, 3/2 a 3/3
opravené Podmínky, které budou zapracovány do návrhů smluv o dílo

S pozdravem

Mgr. Milan Šubrt
vedoucí majetkoprávního odboru