



Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674911, DIČ: CZ47674911

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložka 699

Tel: 583 317 111
Fax: 583 214 845
e-mail: spvs@spvs.cz
<http://www.spvs.cz/>
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
č.ú. 2603841/0100

Město Šumperk
Ing. Eva Zatloukalová
Odbor strategického rozvoje
Jesenická 31
787 93 ŠUMPERK

Váš dopis značky/ze dne
0214/2022

Naše značka
140/01/2022

e-mail
sperlichova@spvs.cz

Vyřizuje / telefon
Šperlichová/583317252

Šumperk
28.01.2022

Věc:

"ŠUMPERK - Regenerace panel.sídlště Prievidzská-7.etapa" SŘ

Souhlasíme se stavbou **Regenerace panel.sídlště Prievidzská-7.etapa** na parcelním čísle 498/5, atd. v katastrálním území Šumperk za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s vodovodním řadem a kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s informativním zákresem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na něm na obě strany.

Dešťové vody z nově budovaných ploch parkovišť, komunikace a chodníků budou odváděny přes uliční vpusti, novou kanalizační větví do retenční nádrže. Souhlasíme s navrženým řešením, kdy před napojením se na stávající kanalizační systém města Šumperka budou dešťové vody akumulovány v retenční nádrži se vsakem, u které bude na výstupu proveden přepad do jednotné kanalizace.

Dále požadujeme přizpůsobení výšky všech poklopů na inženýrských sítích v naší správě na novou niveletu terénu. Správnost provedení zkontrolují pověřeni pracovníci naší akciové společnosti. Při výstavbě nesmí být zmenšeno krytí inženýrských sítí v naší správě. Současně požadujeme v maximální míře zabezpečit ochranu řadů při výstavbě, zejména omezení provozu těžké techniky a provozu hutnicích zařízení.

V uvedené lokalitě je plánovaná stavební úprava kanalizačních stok k objektům panelových domů. Z tohoto důvodu je nutné obě akce zkoordinovat.

Před zahájením stavebních prací a před záhozem je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "**Souhlas s provedením stavby**", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Za ŠPVS, a.s. Šumperk
Ing. Mirka Šperlichová
ved.odd. VH rozvoje

Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk, Jílová 2769/6, PSČ 787 01
IČ 47674911, DIČ CZ47674911