

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 112111/2021
Naše sp. zn.: 112111/2021 ŽPR/ALTU

Městský úřad Šumperk
Odbor RÚI
zde

Vyřizuje: Ing. Alena Turková
Tel.: (+420) 583 388 228
E-mail: alena.turkova@sumperk.cz
Datum: 21. 10. 2021

Stanovisko vodoprávního úřadu ke stavebnímu řízení

Týká se stavby: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa“

Místo stavby (katastrální území): Dolní Temenice, Šumperk

Parcely čísla: 645/21 v k.ú. Dolní Temenice a p.č. 498/5, 498/31, 498/30, 498/29, 498/28, 498/27, 498/26, 498/25, 498/24, 498/25, 498/24, 498/23, 498/22, 498/21, 498/20, 498/19, 498/18 v k.ú. Šumperk

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad obdržel dne 8.10.2021 žádost o vyjádření k výše uvedené stavbě pro účely vydání stavebního povolení. Ke stavbě vydal pro územní řízení stanovisko pod č.j.: MUSP 104151/2019 dne 31. 10. 2019.

Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk, IČO: 00303461 zastoupený MěÚ Šumperk, odborem RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Dokumentace stavby / akce (zpracovatel, datum, stupeň): Ing. Petr Soldán, Ing. Kateřina Míčová Polesná, Ing. Martin Hedvik, Ateliér DPK, s.r.o., Šumavská 416/15, 60200 Brno, 11/2018, DSP

Stručný popis:

Projektová dokumentace řeší 7. etapu regenerace panelového sídliště Prievidzská v Šumperku. Jedná se zejména o rekonstrukci obslužné komunikace a chodníku mezi sídlištěm a blízkou mateřskou školkou a okolními chodníky. Zvyšují se počty parkovacích stání a navržen je též způsob odvodnění zpevněných ploch. Projektová dokumentace uvádí následující stavební objekty: SO 100 Komunikace a parkovací stání, SO 110 Chodníky, SO 111 Chodník při ulici Bludovská, SO 112 Chodníky ve vnitrobloku, SO 113 Chodník k ulici Prievidzská, Schodiště, SO 114 Schodiště – Spodní úsek, SO 115 Schodiště – Vrchní úsek, SO 200 – Opěrná zeď, SO 200.1 Opěrná stěna – parkoviště, SO 200.2 Opěrná stěna – chodník, SO 300 Kanalizace dešťová, SO 400 Přeložka sdělovacího kabelu, SO 400.1 – Přeložka sdělovacích kabelů CETIN – přeložka č.1, SO 400.2 Přeložka sdělovacích kabelů CETIN – přeložka č.2, SO 400.3 – Přeložka sdělovacích kabelů UPC, SO 400.4 – Přeložka sdělovacích kabelů AQUA a.s., SO 600 Veřejné osvětlení, SO 800 Sadové úpravy, SO 900 Podzemní kontejnery, SO 910 Hrací prvky.

Stavba bude budována po částech. V první etapě budou provedeny chodníky a parkovací stání přiléhající k ulici Bludovská. V druhé etapě bude provedena stavba ve vnitrobloku.

SO 300 Kanalizace dešťová:

Dešťové vody z plochy komunikace cca od šachty Š03 na dešťové kanalizaci po napojení nové komunikace na ul. Bludovskou nelze z výškových důvodů napojit do nově navrhované dešťové kanalizace, dešťové vody budou proto natékat do kanalizačního systému tak, jak je to v současné době. Bude pouze upravena poloha UV, a to z důvodu změny směrového řešení komunikace.

Navržená dešťová kanalizace s retenčně vsakovacím objektem je celk.dl. 114,75 m. Zahrnuje stoku D1, retenčně vsakovací objekt (12,0 x 8,0 x 0,66 m) a dešťovou kanalizační přípojku (bezpečnostní přepad), napojenou do stávající kanalizace DN 300 z betonových trub. Retenčně vsakovací objekt bude tvořen vsakovacími bloky a dvěma šachtami. Z šachty ŠVSAK1 bude proveden výše uvedený bezpečnostní přepad.

Stanovisko vodoprávního úřadu (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění „vodní zákon“):

Po prostudování předložené dokumentace sdělujeme, že pro stavební řízení platí podmínky stanovené ve vyjádření vodoprávního úřadu pod č.j.: MUSP 104151/2019 ze dne 31. 10. 2019.

Na závěr: Stavba nezahrnuje stavbou vodních děl podle ustanovení § 55 vodního zákona.

Otisk úředního razítka

Ing. Alena Turková
vedoucí oddělení
oprávněná úřední osoba

Příloha: PD

domo