

Ateliér DPK, s.r.o.

Šumavská 416/15
602 00 Brno

Vaše značka-dopis: 0000245023 / 0000135585
ze dne: 14.5.2018
Naše značka: Mai
Vyřizuje: Renata Maixnerová, 777 221 297
V Šumperku dne: 18.5.2018

Žádost o vyjádření k technické infrastruktuře pro akci:
Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa


K Vaší žádosti ze dne 14.5.2018 sdělujeme, že při akci : „**Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa**“ **dojde** k dotčení sítě - teplovodu v naší správě . Teplovod je uložen v teplovodním kanálu 100 -120 cm hluboko, zapískován a zakryt zelenou výstražnou folií. Šířka teplovodu je 150 cm.

Požadujeme dodržení ochranného pásma teplovodu (dle Zákona č. 458/2000 Sb. , § 87, odst.2 – Energetický zákon) . Stavebními pracemi požadujeme jeho nenarušení a udržení jeho celistvosti.

Důvod podání žádosti : Spojené územní a stavební řízení

S úctou




Ing. Roman Macek
Předseda představenstva

Příloha : Schéma teplovodu

