



MUSPP00KETFA

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Městský úřad Šumperk  
podatelna, Jesenická 31 -1-

Došlo dne: 21-04-2021

Č.j.: 46774

Listy: Přílohy:

Městský úřad Šumperk, Odbor RÚI  
Odbor rozvoje, územního plánování a investic  
Jesenická 31  
787 01 Šumperk

Vaše žádost ze dne, značka:  
15.04.2021

Naše značka:  
005210044

Vyřizuje:  
Ing. Jan Cidlík

dne:  
18.04.2021

**Věc: Regenerace panelového sídliště Prievidzká - 7. etapa, Šumperk****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šumperk

Stavebník: Město Šumperk, zast. odborem RUI, Jesenická 31  
787 01 ŠUMPERK

Projektant: Ateliér DPK s.r.o., Ing. Martin Hedvík, Šumavská 416/15  
602 009 BRNO

Č. zakázky: .....

Datum: 04 / 2021

Předmětem předložené dokumentace je ve stupni DSP návrh rekonstrukce a rozšíření parkovacích stání na sídlišti Prievidzká v západní části města Šumperka. Tato PD také řeší rekonstrukci obslužné komunikace a chodníku mezi sídlištěm a blízkou mateřskou školkou a okolními chodníky. Stavba bude sloužit jednak jako parkoviště pro obyvatele přilehlých stávajících bytových domů a dále jako MK v tomto řešeném území.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci nemáme připomínky - platí stanovisko NIPI ČR č.j.: 005180068 ze dne 24. 6. 2018

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

**Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.**

S pozdravem

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

**Ing. Jan Cidlík, odborný konzultant**

Adr. střediska: Dukelská 6, (Kostelecká 17), Jeseník (Prostějov)

Adr. doručovací: Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk

736 127 871, jancidlík@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

