

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 133845/2022
Naše sp. zn.: 127266/2022 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 30. 11. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Regenerace panelového sídliště Prievidzská – 7. etapa

Dotaz č. 1:

V textu je zmíněno ocelové zábradlí a v rozpočtu je zábradlí kompozitní. Chybí podrobný výkres nebo popis povrchové úpravy, hmotnost kg/m apod. technických vlastností požadovaného zábradlí pro výpočet cenové nabídky.

911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	165,000
<i>zábradlí výšky 1,1m s madlem ve výšce 0,9m Kotveno do betonových patek Řez b-b' h-h'</i>			
63126080_R00	zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m	m	165,000

Odpověď:

Položka byla vyměněna za odpovídající položku.

37	M	63126080_R00	ocelové zábradlí výška 1,1 m, výška madla 0,9m, povrchová úprava pozink + nátěr	m	165,000
		vv	"u bezbariérového chodníku"69		69,000
		vv	"u schodiště"7+12+7+12		38,000
		vv	"nad opěrnou stěnou"58		58,000
		vv	Součet		165,000

Zveřejňujeme výkres – Detail zábradlí.

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **7.12.2022 v 10.00 hod.**

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic