

Pracoviště: nám. Míru 1
Odbor: majetkoprávní
Oddělení: komunálních služeb
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 11395/2023
Naše sp. zn.: 1028/2023 MJP/EVNA

Uchazeči o veřejnou zakázku

Vyřizuje: Ing. Eva Nádeníčková
Tel.: (+420) 583 388 510
E-mail: eva.nadenickova@sumperk.cz
Datum: 24. 1. 2023

Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka malého rozsahu: **Oprava stávajícího chodníku na ul. Pod Senovou v Šumperku**

Dotaz:

1) Dobrý den,

pro osazení betonových silničních obrubníků v délce 95 m a chodníkových obrubníků v délce 151 m je položka č. 14 - Lože pod obrubníky 2,45m3 nedostačující.

Při odstranění silničních obrub a jejich betonového lože, které je v jednom celku s ložem silniční přídlažby, dojde k narušení silniční přídlažby a bude ji třeba opětovně uložit. Bude potřeba beton i pro přídlažbu, bude potřeba přídlažbu znovu osadit a případné rozbité kusy přídlažby nahradit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

položka č. 14 je rezerva pro uložení do bet. lože.

Samotné normové uložení do bet. lože je v položce č. 10 a 12.

Co se týče společného betonového lože pro betonovou přídlažbu a bet. silniční obrubu, v případě jen odstranění silniční bet. obruby záleží na vyzrálosti betonové směsi se stáří. Odhad projektanta pro danou lokalitu je 10 let.

Projektant vycházel z toho, že položku pro novou přídlažbu a nové osazení do bet. lože nepřidal do výkazu výměr z důvodu optimalizace finančních nákladů, vítězný zhotovitel musí přistupovat k odstranění silniční obruby obezřetně.

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Bc. Eva Kostecká
1. místostarostka