



## POZNÁMKA

- NUCENÉ VĚTRÁNÍ ZAJIŠTĚNO POTRUBÍM FLEXO KRUHOVÉ DN 150 MM VEDENÉ POD STROPEM, PŘÍZNANÉ, NAPOJENO NA EXTERIÉR PRŮRAZEM 150/150 MM DO FASÁDY.
- VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM, OVLÁDÁNO SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM
- ROZVODY PROVÉST PODLE PLATNÝCH NOREM, DOLOŽIT REVIZE

## 0,000 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA I.NP

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	6.ZŠ ŠUMPERK, ŠUMAVSKÁ 21, 787 01 ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
NÁZEV PROJEKTU	6.ZŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE 2. 3. A 4.NP PAVILON "C"	DATUM	ČZAK.
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS - SCHÉMA VZT	02/2022	06/2022
		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
		1:50	D.1.1009