



MIN. SOUBĚHY S OSTATNÍMI SÍTĚMI

SIL. KABEL do 1kV	– 150mm – NECHRÁNĚNNÝ
	100mm – V KANÁLU NEBO BET. CHRÁNIČCE
SIL. KABEL do 35kV	– 200mm – NECHRÁNĚNNÝ
	150mm – V KANÁLU NEBO BET. CHRÁNIČCE
NTL PLYNOVOD	– 400mm
STL PLYNOVOD	– 600mm
VODOVOD	– 400mm
KANALIZACE	– 500mm
TEPELNÉ SÍTĚ	– 400mm

±0,000 = 331,83 m n.n. Bp

Copyright © kneš kynč architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kneš kynč architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití dle udělené zadavateli dle při zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: kneš kynč architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno tel./fax : +420 541 662 134	Autoři architektonického návrhu: kneš kynč architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: ING. LUBOŠ NOVÁK PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ KUNEŠOVA 26, BRNO	Zodpovědný projektant části: ING. JAN ZÁŘECKÝ	Vypracoval: ING. LUBOŠ NOVÁK	
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk	Název díla: PARKOVACÍ DŮM GAGARINOVA, ŠUMPERK p. č. 578/1, 579/2, 579/18, 579/8, 941 v k. ú. Dolní Temešnice		Stupeň: PP Datum: 03/2019 Číslo zakázky: 00529_40 Měřítko: –
Část: D.2.2 - PŘÍPOJKA NN	Název výkresu: VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPŮ		Číslo výkresu: 04