

Pracoviště: nám. Míru 1
Odbor: majetkoprávní
Oddělení: komunálních služeb
Tel.: 583388111
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:
Ze dne: 03.05.2021 00:05:00
Naše čj.: MUSP 51798/2021
Naše sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Šárka Hofmannová
Tel.: (+420) 583 388 559
E-mail: sarka.hofmannova@sumperk.cz
Datum: 25. 5. 2021

SART-stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1b
78701 Šumperk

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci – **Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice**
SO 202 mostní objekty, propustky – místní komunikace
Oprava propustku u domu č.p. 81, ul. Bohdíkova, Šumperk

Město Šumperk, zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb, obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni Změna stavby před dokončením, navazující na projekt pod názvem Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temence, stavební objekt: R2-SO202,2 Rámové propusty pod místními komunikacemi, na který bylo vydané stavební povolení č.j.: Dopř. 3815/01/02-Vi, dne 6.5.2002.

Řešená stavba je situovaná na pozemcích p. č. 1327/3 a 1230, k.ú. Horní Temenice, ve vlastnictví Města Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. Dokumentace zpracovává technické řešení opravy propustku, který převádí místní komunikaci III.tř.(c) přes vodní tok Temenec.

Po prostudování projektové dokumentace bylo zjištěno, že návrh opravy mostního objektu zlepšuje technické parametry a šířkové uspořádání propustku.

Město Šumperk, jako správce vodního toku Temenec, zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb, s předloženou projektovou dokumentací

souhlasí

při splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením Výstavba inženýrských sítí v Šumperku – Temenici, včetně regulace potoka Temenec z r. 2002
- Při provádění prací budou dodrženy platné ČSN a technologické postupy
- Po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru staveniště

Ing. Eva Nádeníčková
vedoucí oddělení komunálních služeb