


ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. VŠECHNY NOVĚ NAVRŽENÉ SÍTĚ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 736005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" A ČSN 33 2000-5-52 ČÁST 5: VÝBĚR A STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ - KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV A STAVBA VEDENÍ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C, TN-S
 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V stř. 50 Hz
 OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3
 ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolaci živých částí, přepážkami a kryty
 OCHRANA PŘI PORUŠĚ- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
 PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy



Projekt autorizoval	Miroslav Pavelka, ČKAIT 1201328	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Tomáš Nedoma Rovensko 217 789 01 Zábřeh mob. 605532931 e-mail: tnedoma@quick.cz	
Projektant elektro	Ing. Tomáš Nedoma		
Vypracoval	Ing. Tomáš Nedoma		
Investor:	MĚSTO ŠUMPERK, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461	Formát	2A4
Kraj: Olomoucký	Kat. území: Šumperk	Měřítko	1:250
NÁZEV AKCE VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH STOŽÁRŮ VO NA UL. CHODSKÁ, ČSL. ARMÁDY, FOGLAROVA HOROVA, KOCOURKOVA A WOLKEROVA V ŠUMPERKU		Datum	VII/2023
		Stupeň	PDPS
Část	SITUACE ul. FOGLAROVA VO č. 2835 a ul. Kocourkova VO č. 2837	Zak. číslo	
		Číslo výkresu	7
		Číslo paré	