STANIČENÍ (m)	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU +PODSYP 100mm
0,00	312,57	311,37	1,30
1,00	312,75	311,375	1,30
59,90	313,90	312,53	1,47
78,25	314,00	312,60	1,50
96,60	314,05	312,67	1,48
114,95	314,05	312,74	1,41
133,30	314,15	312,81	1,44
143,70	314,13	312,855	1,375
144,70	314,13	312,86	1,37

PROFIL, DÉLKA: ø 63 — 144,70m

MATERIÁL: PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11

SPÁD %: 0,5% | 1,96% | 0,4% | 96,6 | 0,4%

PŘÍPOJKY

P1 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 5,9m
P2 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P3 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P4 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P5 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 6,3m
P6 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn32, délka 5,9m

SCHÉMA NAPOJENÍ PLYNOVODU



Hlavní inženýr projektu:
ING. ARCH. J. KYNČL

Autor architektonického návrhu:
knesl kynčl architekti s.r.o.

Projektant části:
Enlytech s.r.o.
Lidická 700/19, Brno 602 00
Tel: +420 606 485 545
Mail: info@enlytech.cz

Zodpovědný projektant části:
ING. JAKUB VRÁNA

Vypracoval:
ING. ALENA VAŠČÁKOVÁ, ING. JARMILA HLADÍKOVÁ

knesl kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel.: +420 541 592 134
www.knesl-kyncl.com

Enlytech
Energetické analýzy a technologie
Lidická 700/19, Brno 602 00
Tel: +420 606 485 545
Mail: info@enlytech.cz

Investor: Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Název akce: REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU FIRMY HEDVA
p.č. 3423; 3424; 1169/4; 1187/9; 1187/10; 3292/1; 3293 v k.ú. Šumperk (764264)

Část: SO 301.1 PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU, SO 301.2 PŘÍPOJKY PLYNOVODU

Název výkresu: PODÉLNÝ PROFIL PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODU

Stupeň: DUR
Datum: 12/2021
Číslo zakázky: 00674_20
Měřítko: 1:200/100
Číslo výkresu: 03