











PŘÍPOJKY

P1 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 5,9m
P2 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 6,3m
P3 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 6,3m
P4 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 6,3m
P5 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 6,3m
P6 STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA, PE 100 RC S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM SDR 11 dn.32, délka 5,9m

Hlavní inženýr projektu:
ING. ARCH. J. KYNCL

Autor architektonického návrhu:
kmsd kynčl architekti s.r.o.

Projektant části:
Enlytech s.r.o.
Lidická 700/19, Brno 602 00
Tel: +420 606 465 645
Mail: info@enlytech.cz

Zodpovědný projektant části:
ING. JAKUB VRANA

Vypracoval:
ING. ALENA VAŠČÁKOVÁ, ING. JARMILA HLADKOVÁ

kmsd kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel.: +420 541 592 134
www.kmsd4you.com

Enlytech
Energetické systémy a technologie
Lidická 700/19, Brno 602 00
Tel: +420 606 465 645
Mail: info@enlytech.cz

Investor: Město Šumperk, náměstí Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Název akce: REVITALIZACE BÝVALÉHO AREÁLU FIRMY HEDVA
p.č. 3421/424, 1199/4, 1197/9, 1197/12, 3320/1, 3291/1 k.ú. Šumperk (764264)

Část: SO 301.1 PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU, SO 301.2 PŘÍPOJKY PLYNOVODU

Název výkresu: PODÉLNÝ PROFIL STL PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Stupeň: DUR
Datum: 12/2021
Číslo zakázky: 1067A_20
Měřítko: 1:100/100
Číslo výkresu: 04