



DATUM: 13. února 2024

Dodatečná informace č. 1

výtvarné soutěže

„INTERVENCE ŠUMPERK“

Zadavatel:	Město Šumperk
Sídlo:	nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Právní forma:	obec
Identifikační číslo:	00303461
Zastoupené:	Mgr. Miroslav Adámek, starostou

Zadavatel poskytuje na základě žádostí o vysvětlení podaných dne 6. února následující vysvětlení:

Dotaz:

1. Prosím o informaci ohledně případných limitů umístění díla v řešeném území z pohledu dopravní bezpečnosti (odstup od hranice řešeného území, omezení viditelnosti skrze řešené území, použité materiály, apod.)?

Odpověď:

Pro projektování okružních křižovatek platí Technické podmínky 135, které jsou veřejně dostupné.

Z hlediska dopravní bezpečnosti nejsou specifikovány konkrétní požadavky nad rámec očekávatelných omezení z hlediska rizik střetu s vozidly (nevhodné jsou výrazně vůči přijíždějícím automobilům vyčnívající prvky, které by mohly při nárazu vozidel způsobit rizikově) a dále taková řešení, která by mohla způsobit oslnění řidičů (světla, zrcadla apod.). Pro umístování konstrukcí uvnitř okružní křižovatky se doporučuje alespoň 2m odstup od okraje vozovky, viz zaměření prostoru.

Z pohledu dopravní bezpečnosti je možno zachovat současnou vizuální prostupnost prostoru, ale stejně tak je možno vizuální prostupnost snížit, například ve formě zvýšení nivelety nebo pomocí jiného zahrazení.

V jakémkoliv případě je také potřeba zachovat zpřístupnění vnitřního prostoru z důvodu údržby této plochy a zařízení či staveb na této ploše umístěných.

Dotaz:

2. prosím o konkrétní hodnoty ochranných pásem všech inž. sítí nacházejících se v řešeném území. V příloze P.05 se tyto hodnoty nenachází.

Odpověď:

Hodnoty ochranných pásem v přílohách uvedeny jsou. Jde především o nadzemní vedení vysokého napětí do 35 kV a podzemní vedení nízkého napětí do 1 kV společnosti ČEZ Distribuce.

U nadzemního vedení vysokého napětí do 35 kV je uvedena hodnota ochranného pásma pro vodiče bez izolace na hodnotě 7 metrů od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.



U podzemního vedení nízkého napětí do 1 kV je uvedena hodnota ochranného pásma 1 metr po obou stranách krajního kabelu.

Zároveň jsou popsány podmínky, které je potřeba v těchto ochranných pásmech dodržovat.

Zatímco možnost přeložení podzemního vedení nízkého napětí vč. kabeláže veřejného osvětlení je v rámci řešeného území ekonomicky představitelná, přeložení nadzemního vedení vysokého napětí by bylo s ohledem na celkový předpokládaný rozpočet akce příliš nákladné a tato možnost se jeví jako nereálná.

Zadavatel dále poskytuje následující doplnění informací v soutěžním zadání z vlastního podnětu:

3. V předmětu soutěže (bod 4.2. Soutěžních podmínek) je nesprávně popsáno umístění řešeného území, když je uvedena křižovatka ulic Zábřežská a Šumavská. Správně má být uvedena křižovatka ulic Zábřežská a Jesenická.

Za chybu se omlouváme.

4. Na profilu zadavatele je u veřejné zakázky „*Intervence Šumperk*“ v nabídce „*Formuláře*“ zveřejněn dokument „*Opravný interní formulář k veřejné zakázce*“. V tomto dokumentu je zavádějící informace, ze které by se mohl účastník mylně domnívat, že bude potřeba nabídky podávat elektronicky, přes profil zadavatele. Pro případ pochybností proto uvádíme, že platí popis odevzdání uvedený v platných soutěžních podmínkách, tedy že odevzdávat se má fyzicky.

Elektronické odevzdání vybraných částí (Panel a Sešit) proběhne na základě adresné výzvy zadavatele teprve po ukončení hodnocení. Elektronické odevzdání není povinné, ale účastník se v takovém případě připravuje o možnost být uveden v rámci prezentace výsledků soutěže.

Současně se dává v souladu s ust. 7.9. soutěžních podmínek na vědomí, že datum hodnotícího zasedání poroty je stanoveno na pátek 22. března 2024.