



LEGENDA:

- Zásuvka - 230V+přepětová ochrana všechny s clonkami
- Datový rozváděč
- Pračka, sušička, sporák, chladnička s mrazákem, MV, trouba, ohřevná zásuvka
- Rozváděč
- Kab. vedení uložena nad podhledem. Ostatní vedení z podhledu uložena pod om.
- Kabelová vedení a přístroje uloženy v parapetním kanále PK160x65_D HD

Pokud není uvedeno jinak je montážní výška vypínačů a zásuvek 1200mm od podlahy. Ostatní výšky je nutno konzultovat s jednotlivými dodavateli a návrhem ostatních projektantů jiných profesí a investorem.

OP-OCHRANNÁ OPATŘENÍ PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 V UMÝVÁRNÁCH A VE SPRCHÁCH
- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE dle 411 dále pak čl. 411.3.2 v síti TN

POZNÁMKA:
Uložení vedení bylo konzultováno s dodavatelem. Výšky jsou uvedeny jsou od čisté podlahy.

Všechny zařizovací předměty musí odpovídat platným ČSN, ČSN EN a požadavkům směrnice 2014/35/EU(NV č.118/2016Sb) a je tudíž schopné bezpečného užívání.

Ověření vlastností elektrického zařízení strojů a přístrojů

- Ověření shody elektrického zařízení s technickou dokumentací
- Měření spojitosti ochranného obvodu
- Měření izolačních odporů
- Zkouška napětím elektrické pevnosti izolantů
- Zkouška ochrany před zbytkovým napětím
- Funkční zkoušky



Paščák Rudolf-projekce elektro
Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE		Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky	
Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Luběňská 626/4 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891	
Razbitko, podpis:		Kontakt zhotovitele: tel: 728 574 665 http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.fax: 596 110 035	
Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Černošková		Č. zakázky: 23/131	
Výpracoval: Rudolf Paščák		Datum: LEDEN 2024	
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa		Formát: A4/8x D.1.4.4.	
Stupeň: DPS ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Část:	
Výkres: PŮDORYS 1NP-ZÁSUVKY SILNOPROUD		Měřítko: 1:75	
Datum:		Číslo: D1.4.4.b-01	

