



1	NAPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM PARAMETRY: <ul style="list-style-type: none">m = 3500 kg/hdT = 55/45°CdP = 25 kPaNAPOJENÍ: POTRUBÍ OCELOVÉ, LISOVANÉ ZA STUDENA, DIMENZE 54x1,5
2	OBĚHOVÉ ČERPADLO A SMĚŠOVACÍ VENTIL SEKUNDÁRNÍHO TOPNÉHO OKRUHU PARAMETRY: <ul style="list-style-type: none">m = 3500 kg/hdP = 25 kPaŘÍZENO EKVITERMNÍ REGULACÍ
3	ODDĚLOVACÍ ANULOID PARAMETRY: <ul style="list-style-type: none">VÝKON 100 kW PŘI dT 20 KOPATŘEN POJISTNÝM VENTILEM 6/4"x2"
4	BY-PASS S REGULAČNÍM ŠROUBENÍM PARAMETRY: <ul style="list-style-type: none">BY-PASS DN 25REGULAČNÍ ŠROUBENÍ 3/4"
5	STÁVAJÍCÍ PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky		
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 790 100		
	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Jan Lampa Podpis: tel: 727 860 682 Vypracoval: Ing. Adam Ryš Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa Kontroloval: Ing. Jan Lampa Stupeň: DPS	Č. zakázky: 23/131 Datum: 05.02.2024 Formát: A3 - BEZ MĚŘÍTKA
	Datum:	Výkres: SCHÉMA ZAPOJENÍ TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU	Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461 Měřítka: A3 - BEZ MĚŘÍTKA Č. výkr.: ÚT 03