

LEGENDA VĚTRÁNÍ

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ SPIRO VČ KOLEN AJ PRVKŮ (Ø 150 mm)

OZNAČENÍ VZT POTRUBÍ

VENT - AXIÁLNÍ POTRUBNÍ TICHÝ VENTILÁTOR Ø 150 mm, MIN. 230 m3/h


M1 - KOVOVÁ MŘÍŽKA DO EXTERIÉRU

OBL - OBLOUK

T - JEDNOSTRANNÁ ODBOČKA 90°

ZKON - ZÁSLAPKA S ODVODEM KONDENZÁTU

VÝFUKOVÉ HLAVICE NAD STŘECHOU BYLY PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ (BYLY ŘEŠENY V RÁMCI ZATEPLENÍ STŘECHY).  
PODROBNÝ POPIS VIZ VÝPIS PRVKŮ.



<div><div>ASA</div><div>EXPERT</div><div>A.S.</div><div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div></div>	Akce: <b>MŠ Zadravní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky</b>				
	Zhotovitel: <b>ASA EXPERT A.S.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 596 110 035
	Zodpovědný projektant:                      Podpis:                      tel: 728 574 665 Ing. Veronika Černošková		Č. zakázky: 23/131		Objednatel: <b>Město Šumperk</b> nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461
	Vypracoval:                      Podpis: Ing. Radek Spurný		Datum: březen 2024		
	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa	Kontroloval: Ing. Jan Lampa	Formát: 840/594		
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část:			
Datum:	Výkres: <b>ROZVINUTÝ ŘEZ - VĚTRÁNÍ</b>				Měřítko: 1:50
					Č.v. <b>D.1.4.2.b-04</b>