



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZP 1

KERAMICKÁ VÝLEVK, STACIONÁRNÁ, PAKOVÁ BATERIE
- ZP 2

KLOZET ZÁVĚSNÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM
- ZP 3

UMYVADLO, PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE
- ZP 4

VPUST, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 5

PODLAHOVÁ VPUST
- ZP 6

ZAHRADNÍ NEZÁMRZNÝ VENTIL
- ZP 7

DĚTSKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ S NÁDRŽKOVÝM SPLACHOVAČEM
- ZP 8

DĚTSKÉ UMYVADLOVO - BATERIE 1 VTOK
- ZP 9

DĚTSKÝ PISOÁR
- ZP 10

KONDENZAČNÍ SIFON
- ZP 11

PŘIPOJENÍ PRO PRAČKU/SUŠIČKU
- ZP 12

SMĚŠOVACÍ VENTIL (SM) - PRO CENTRÁLNÍ MÍSENÍ VODY NA TEPLotu 40°C (MAX 45°C)
- ZP 13

KUCH. LINKA + DŘEZ S PÁKOVOU BATERIÍ A ODKAPÁVAČEM + UMYVADLO + DOPOJENÍ NA MYČKU
- ZP 14

SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, SPRCHOVÝ SET, NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE SE SPRCHOU
- ZP 15

VPUST, TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ SESTAVA S HLAVOVOU I RUČNÍ SPRCHOU
- PODROBNÝ POPIS - VIZ VÝPIS PRVKŮ

SOUČÁSTI PD JE TAKÉ VYBAVENÍ - VIZ VÝPIS VYBAVENÍ

LEGENDA VODOVODU

- OZNAČENÍ STOUPACÍHO VEDENÍ VODY
- ROZVOD STUDENÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY PPR-RCT
- ROZVOD SMÍŠENÉ VODY - NASTAVENÍ NA MAX 40°
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODOVOD - OCELI
- POŽÁRNÍ HYDRANT - DN 25/30 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PPR-RCT DN 20-40, POŽÁRNÍ VODOVOD BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ - PROVEDEN Z OCELI

- ZP X

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ARMATUR VNITŘNÍHO VODOVODU

- SM

TERMICKÝ SMĚŠOVAČ - MAX. NASTAVENÁ TEPLOTA 40°C
- MTCV

MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CÍRKULAČNÍ VENTIL (PŘEDNASTAVEN NA 50°C)
- R

REDUKCE
- KKV

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- KK

KULOVÝ KOHOUT
- RV


ROHOVÝ VENTIL
- ODV

ODVZDUŠ. VENTIL
- hvs

HLAVNÍ VODOMĚRNÁ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.
- CS

ČERPACÍ SESTAVA - PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ - M.Č.

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ VÍCEVRSTVÉHO POTRUBÍ PPR-RCT - VÍCE VIZ TZ. ZPŮSOB VEDENÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.



		Akce: MŠ Zadradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky					
<div>Razítko, podpis:</div>		Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Leselínská 626/24 719 00, Ostrava IČ: 27791891 DIČ: CZ 27791891		Kontakt zhotovitele: http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel./fax: 598 110 035	
		Zodpovědný projektant: Ing. Veronika Černošková Podpis: _____ tel: 728 574 665		Č. zakázky: 23/131		Oglednáto: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 00303461 DIČ: CZ00303461	
		Vypracoval: Ing. Radek Spurný Podpis: _____		Datum: březen 2024			
		Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Jan Lampa Kontroloval: Ing. Jan Lampa		Formát: 840/594			
		Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Část:			
Datum:		Výkres: PŮDORYS 1NP (1/2) - VODOVOD				Měřítko: 1:50 Číslo: D.1.4.1.b-01	