



LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ OCELOVÉ, LISOVANÉ
- Dimenze potrubí uvedena ve výkresu
- Není-li uvedeno jinak, je vždy topné těleso připojeno potrubím 15x1,2
- potrubí povede dle dispozice objektu - přiznamé po stěně či stropě, případně v konstrukcích (stěna, podhled atd.)
- Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z nálevkových termoizolačních trubíc. Tloušťka tepelné izolace musí být 50 mm.
- 151/2001 Sb., § 20-35 mm. Tepelné izolace musí být provedeny důsledně, nesmí být ponechány tepelné mosty, izolace musí být řádně upevněna, nesmí být ponechány mezery mezi jednotlivými částmi izolace.

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

ZNÁČENÍ:

22 VK-Z 22-060050-60Z - A

- POŘADÍ TĚLESA V MÍSTNOSTI (A = 1, B = 2)
- BARVA TĚLESA
 - 60Z = BÍLÁ ZÁKLADNÍ
- DĚLKA TĚLESA V "cm"
- VÝŠKA TĚLESA V "cm"
- HLOUBKA TĚLESA
 - 10 = 1 OTOPNÁ DESKA
 - 22 = 2 OTOPNÉ DESKY
- TYP PŘIPOJENÍ
 - VK = PROVEDENÍ "VENTILKOMPAKT" S PŘIPOJENÍM PŘÍVODU A ZPÁTEČKY NA PRÁVÉ SPODNÍ STRANĚ TĚLESA S ROZTEČÍ 50 mm

POZNÁMKY

- KÁŽDÉ TĚLESO PŘIPOJNEO VŽDY POTRUBÍM DIMENZE 15x1,2
- OD NÁPOJENÍ TĚLESA PŮJDE VŽDY POTRUBÍ PŮHEDOVĚ PO STĚNĚ A NA VÝHODNÉM MÍSTĚ SE VYVEDE POD STROP A PŘIPOJÍ K LEŽATÉMU PODSTROPNÍMU HLAVNÍMU ROZVODU



MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|
|  ASA EXPERT A.S. AŽUROVÉ PROJEKCE | Zpracoval: ASA EXPERT A.S. ZNALEČTVO, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO | | Adresa projektanta: Ládvická 80/23 602 00 Brno IČ: 2791991 DIČ: CZ02791991 | | Kontaktní osoba: Ing. Jan Lampa tel. 727 860 862 e-mail: j.lampa@asaexpert.cz |
| | Projekt: Ing. Jan Lampa tel. 727 860 862 | | Č. zakázky: 23/131 | | Dělopatel: |
| Výpočetel: Ing. Adam Ryš řídící pracovník projektů | | Datum: 29.02.2024 | | Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk IČ: 60303461 DIČ: CZ06303461 | |
| Kontrola: Ing. Jan Lampa | | Formát: A0 - 1:50 | | | |
| Titulek: DPS | | | | Měřítko: AS-1:50 Č. výt.: 01/01 | |
| PŮDORYS 1 NP - NOVÝ STAV ROZVODY ÚT A ROZMÍSTĚNÍ TĚLES | | | | | |