



Svitidla dle výpočtu a legendy

Svitidla dle výpočtu a legendy

Spínač jednopólový, střídací, křížový, sériový + zásuvka - 230V

Zásuvka - 230V + přepětová ochrana

Ventilátor - 230V

Rozváděč

Kab. vedení nad podhledem

- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE čl.411 dále pak čl. 411.3.2 v síti TN

Všechny zařizovací předměty musí odpovídat platným ČSN, ČSN EN a požadavkům směrnice 2014/35/EU (NV č.118/2016Sb) a je tudíž schopné bezpečného užívání.

- Ověření shody elektrického zařízení s technickou dokumentací
- Měření spojitosti ochranného obvodu
- Měření izolačních odporů
- Zkouška napětím elektrické pevnosti izolantů
- Zkouška ochrany před zbytkovým napětím
- Funkční zkoušky



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

	<b>Ako:</b> <b>MŠ Zahradní, Šumperk - rekonstrukce interiéru školky</b>			
	<b>Zhotovitel:</b> <b>ASA EXPERT A.S.</b> <b>ZNALEČTÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO</b>		<b>Adresa zhotovitele:</b> Ledebná 626/4 710 05, Olomouc DIČ: CZ 2771891 DIČ: CZ 2771891	
	<b>Kontakt zhotovitele:</b> <a href="http://www.asaexpert.cz">http://www.asaexpert.cz</a> <a href="mailto:e-mail:info@asaexpert.cz">e-mail:info@asaexpert.cz</a> tel:fax: 596 110 035		<b>Objednatel:</b> <b>Město Šumperk</b> nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk DIČ: 00303461	
	<b>Č. zakázky:</b> 23/131		<b>Datum:</b> LEDEN 2024	
	<b>Formát:</b> A4/8x		<b>Část:</b> D.1.4.4	
<b>Razítko, podpis:</b>	<b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Veronika Černáková		<b>Podpis:</b> tel: 728 574 665	
	<b>Vypracoval:</b> Rudolf Paščák		<b>Podpis:</b> tel: 728 574 665	
	<b>Autorizovaný inženýr projektu:</b> Ing. Jan Lampa		<b>Kontroloval:</b> Ing. Jan Lampa	
	<b>Stupeň:</b> DSP+DPS ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
<b>Datum:</b>	<b>Výkres:</b> <b>PŮDORYS 1NP-OSVĚTLENÍ</b>			<b>Měřítko:</b> 1:75 <b>C. v. D1.4.4.b-02</b>