

| ČÍSLO | ROZVÁDĚČ | NÁZEV | OZNAČENÍ | NAPĚTÍ | VÝKON | POZNÁMKA |
|-------|----------|-----------------------------------|----------|--------|-------|----------|
| 100 | ER100 | Elektroměřový rozváděč | ER100 | 400 | 35 | |
| | | | | | | |
| 1 | ER100 | Rozváděč budovy | | 400 | 33.1 | |
| 1101 | | Osvětlení chodba 1.45 | L1.101 | 230 | | |
| 11011 | | Ovládání osvětlení chodba | SB | 230 | | |
| 1102 | | Osvětlení spojovací chodba 1.18 | L1.102 | 230 | | |
| 11021 | | Ovládání osvětlení chodba | SB | 230 | | |
| 1103 | | Osvětlení kanceláře | L1.103 | 230 | | |
| 1104 | | Osvětlení šatna pers. sklady | L1.104 | 230 | | |
| 1105 | | Osvětlení sušárna prádelna sklady | L1.105 | 230 | | |
| 1901 | | Osvětlení nouzové | L1.901 | 230 | 0.02 | |
| 1201 | | Zásuvky kancelář ředitelka | Z1.201 | 230 | 0.80 | |
| 1202 | | Zásuvky kancelář ředitelka | Z1.202 | 230 | 0.80 | |
| 1203 | | Zásuvky kancelář ředitelka | Z1.203 | 230 | 0.40 | |
| 1204 | | Zásuvky RACK | Z1.204 | 230 | 0.20 | |
| 1205 | | Vývod EZS | Z1.205 | 230 | 0.10 | |
| 1206 | | Zásuvky vstup uklid | Z1.206 | 230 | 0.20 | |
| 1207 | | Vývod EZS | Z1.207 | 230 | 0.10 | |
| 1208 | | Zásuvky tech.místnost | Z1.208 | 230 | 0.40 | |
| 1209 | | Zásuvky kancelář ekonom. | Z1.209 | 230 | 0.40 | |
| 1210 | | Zásuvky kancelář ekonom | Z1.210 | 230 | 0.60 | |
| 1211 | | Zásuvky hračky,sušárna | Z1.211 | 230 | 0.80 | |
| 1212 | | Zásuvky chodba, šatny | Z1.212 | 230 | 1.00 | |
| 1213 | | Zásuvky sklad obalů a odpadků | Z1.213 | 230 | 1.20 | |
| 1214 | | Zásuvky pračka | Z1.214 | 230 | 2.00 | |
| 1215 | | Zásuvky pračka | Z1.215 | 230 | 2.00 | |
| | | | | | | |
| 2 | | Rozváděč 1NP | 1.2 | 400 | 9.40 | |
| 2101 | 1.2 | Osvětlení vstup, kroužky, šatna | L2.101 | 230 | | |
| 2102 | 1.2 | Osvětlení schodiště | L2.102 | 230 | | |
| 21021 | 1.2 | Ovládání osvětlení schodiště | SB | 230 | | |
| 2103 | 1.2 | Osvětlení soc. zařízení, kuchyňka | L2.103 | 230 | | |
| 2104 | 1.2 | Osvětlení komory | L2.104 | 230 | | |
| 2105 | 1.2 | Osvětlení učebna 1.05 | L2.105 | 230 | | |
| 2106 | 1.2 | Osvětlení učebna 1.05 | L2.106 | 230 | | |
| 2107 | 1.2 | Osvětlení učebna 1.04 | L2.107 | 230 | | |
| 2108 | 1.2 | Osvětlení učebna 1.04 | L2.108 | 230 | | |
| 2109 | 1.2 | Osvětlení soc. zařízení žáci | L2.109 | 230 | | |
| 2901 | 1.2 | Osvětlení nouzové | L2.901 | 230 | 0.04 | |
| 2201 | 1.2 | Zásuvky zájmové kroužky | Z2.201 | 230 | 0.40 | |
| 2202 | 1.2 | Zásuvky zájmové kroužky | Z2.202 | 230 | 0.40 | |
| 2203 | 1.2 | Zásuvky zájmové kroužky | Z2.203 | 230 | 0.20 | |
| 2204 | 1.2 | Zásuvky zájmové kroužky | Z2.204 | 230 | 0.20 | |
| 2205 | 1.2 | Zásuvky spojovací chodba | Z2.205 | 230 | 1.00 | |
| 2206 | 1.2 | Zásuvky spojovací chodba | Z2.206 | 230 | 0.80 | |
| 2207 | 1.2 | Zásuvky kuchyňka | Z2.207 | 230 | 0.20 | |

Paščák Rudolf-projekce elektro

Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

* ČKAIT-1100826 *



| | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| LIST C.: 1 LISTU: 1 | | Seznam spotřebičů | | | ARCHIVNI ČÍSLO: RP-056-01_DPS |
| | | OBJ.C.,PJ: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | ZAK.ČÍSLO: RP-056-01_DPS | AKCE: MŠ Zahradní, Šumperk | VYKRES ČÍSLO: D.1.4.4.b.10._DPS |
| TENTO PROJEKT JE VYPRACOVÁN VLASTNÍMI PRÁCEMI PAŠČÁKA RUDOLFA - PROJEKCE ELEKTRO. NEJEDNÍ O BYT KOPÍROVÁNÝ A POSKYTNUTÝ TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU PAŠČÁKA RUDOLFA. | | PROVEDL: Paščák R. | DATUM: 04.03.2024 | INVESTOR: Město Šumperk | |

[illegible]