



SCHEMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA



LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZDROJE TEPLA

- 1** tepelné čerpadlo vzduch–voda, vnitřní provedení
topný výkon (A–7/W35)=9,72 kW, topný faktor při A–7/W35=3,27
vestavěný elektrokotel Q=8,8 kW
(Pozn. Dodávka vč. opláštění, vzduchových a pružných hadic, stěnové koncok
čerpadel Č1, Č2, regulace TČ a otopné soustavy vč. dálkového přenosu)
- 2** tlaková expanzní nádoba V=50 l
3 zásobníkový ohřívač TV stacionární A=4,8 m2, V=290 l
4 akumulační zásobník topné vody V=415 l
5 úprava vody
- Č1** elektronicky regulovatelné čerpadlo 25–40
Č2 elektronicky regulovatelné čerpadlo 25–40
Č3 elektronicky regulovatelné čerpadlo 25–60, Q=1,15 m3/hod, pč=30 kPa
- MIX 1** trojcestný směšovač DN 25, kvs=6,3 m3/hod
KK.....kulový kohout
VK.....vpouštěcí kohout
ZK.....zpětná klapka
F.....filtr
MIX.....trojcestný směšovací ventil
Č.....elektronicky regulovatné čerpadlo

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PROINK</div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div> <div>Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz</div>
ING. JURÁNKOVÁ	1201506	ING. JURÁNKOVÁ	ING. JURÁNKOVÁ	
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO: st. 1248/2		
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK				DATUM : 12/2023
AKCE :				Č.ZAKÁZKY 38/2023
VYBUDOVÁNÍ EDUKAČNÍHO CENTRA A DIGIT.PRACOVÍŠTĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ T.G.MASARYKA ŠUMPERK				STUP.PROJEKTU: prováděcí projekt
				MĚŘÍTKO : 
OBSAH :				VÝKRES ČÍSLO : D.1.4.1-4
SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA				PARÉ ČÍSLO :