

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Ladislav Trčka - PROINK

Hornická198

788 32 Staré Město pod Sněžníkem

Vaše žádost ze dne, značka:
24.10.2022Naše značka:
058220080
(FM171/Š80/22)Vyřizuje:
Ing. Jan Šebelíkdne:
02.11.2022**Věc: Vybudování edukačního centra a digitalizačního pracoviště Městské knihovně T.G. Masaryka Šumperk****Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šumperk, ul. 28 října 1280/1
Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, Šumperk
Projektant: dtto adresát
Č. zakázky: 2022 - 07 Datum: 8/2022

Předmětem předložené dokumentace je změna dokončené stavby, při které se provede vestavba do podkroví a s ní související stavební úpravy, ve vestavbě bude umístěno digitalizační pracoviště a edukační centrum /místnost velikosti 44 m2, kapacita cca 30 posluchačů/.

Městská knihovna v Šumperku je třípodlažní stavbou která je bezbariérově přístupná, vybavená výtahem, bezbariérové kabiny WC pro muže i ženy se nachází v 1.N.P. a 3.N.P. Poslední přestavba, při které se řešila i bezbariérovost, byla kolaudována v r. 2018. Tehdy instalovaný výtah bude mít dráhu prodlouženu i do upravovaného podkroví, výstup z kabiny vyhovuje podmínkám vyhl. č. 398/2009 Sb., je směřován do chodby šířky 172 cm. Bezbariérové kabiny WC ve 3.N.P. jsou trvale přístupné a budou sloužit i pro potřeby provozu vestavěného podkroví. V edukační místnosti bude instalována indukční smyčka.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.


K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání společného povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT
-058-


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 02 Frýdek-Místek
604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR