


DET.A SCHÉMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV – V=290 l/1MPa



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U umyvadlo se zápachovou uzávěrkou – chrom, baterie umyvadlová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, rohový ventil G 1/2"
- D dřez jednoduchý nerez se zápachovou uzávěrkou, baterie dřezová páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- VL výlevka závěsná vč. nádržky, konstrukce pro závěsné výlevky, baterie nástěnná páková
- P urinál s radarovým senzorem s vestavěným příslušensvím vč. napájení 24 V, zápachová uzávěrka 1x rohový ventil G 1/2"
- S sprchová vanička 900x900 mm vč. zápachové uzávěrky, sprchová zástěna, sprchová baterie páková
- OV zásobníkový ohříváč vody – součást dodávky TČ
- TČ zápachová uzávěrka pro suchý stav
- TČ tepelné čerpadlo s vestavěným elektrokotlem, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- VP podlahová vpust, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- H hydrantová skříň (nerez provedení) DN 25 s výzbrojí

LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVOD STUDNÉ VODY Z POTRUBÍ PP–RCT
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z POTRUBÍ PP–RCT
- ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY Z POTRUBÍ PP–RCT

(VČ.) stoupací potrubí vody

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455.
Montáž ohříváče TV je třeba provést v souladu s ČSN 060320, ČSN 060830, ČSN 060310 a pokyny výrobce.
Uzávěry vody musí být přístupné.
Připojení jednotlivých zařízení na straně vody bude provedeno potrubím DN 15.
Přesný typ zařízení vč. jejich přesného osazení s výtakovými armaturami provést dle zpracovatele interiéru (upřesnit před realizací).
PŘI REALIZACI JE NUTNÁ PŘESNÁ KOORDINACE POTRUBNÍCH VEDENÍ VZT, ZTI, ÚT a ELEKTRO.
Rozvod potrubí je třeba provést v souladu s požadavky PBŘ.
Uchycení zařízení je součástí jejich dodávky.
Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.
Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBŘ systémovým řešením.

ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz	
ING. JURÁNKOVÁ	1201506	ING. JURÁNKOVÁ	ING. JURÁNKOVÁ		
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		DATUM :	12/2023
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st. 1248/2		Č.ZAKÁZKY	38/2023
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK				STUP.PROJEKTU:	prováděcí projekt
VYBUDOVÁNÍ EDUKAČNÍHO CENTRA A DIGIT.PRACOVÍŠTĚ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ T.G.MASARYKA ŠUMPERK				MĚŘITKO :	1:50
				OBSAH :	
				IZOMETRICKÉ SCHÉMA VODY	
				VÝKRES ČÍSLO :	PARÉ ČÍSLO :
				D.1.4.1-7	