



č.místn.	popis místnosti	prostor dle ČSN EN 61140 ed. 3	Em [h]
A01	Vstupní chodba	bez zvýšení nebezpečí	150
A02	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A03	Elektr. rozvodna	bez zvýšení nebezpečí	300
A04	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A05	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A06	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A07	Koupelna	bez zvýšení nebezpečí	250
A08	WC	bez zvýšení nebezpečí	100
A09	Spál.	bez zvýšení nebezpečí	100
A10	Kuchyň	bez zvýšení nebezpečí	300
A11	Vestibul	bez zvýšení nebezpečí	150
A12	Pokoj	bez zvýšení nebezpečí	500
A13	Pokoj	bez zvýšení nebezpečí	500

č.místn.	popis místnosti	prostor dle ČSN EN 61140 ed. 3	Em [h]
1.01	Schodiště	bez zvýšení nebezpečí	150
1.02	Účelna 1	bez zvýšení nebezpečí	300
1.03	Kabinet	bez zvýšení nebezpečí	300
1.04	Družina	bez zvýšení nebezpečí	300
1.05	Účelna 2	bez zvýšení nebezpečí	300
1.06	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	150
1.07	Předsín WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.08	WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.09	WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.10	WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.11	WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.12	Předsín WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.13	WC - VYUČUJÍCÍ	bez zvýšení nebezpečí	200
1.14	Předsín WC - VYUČUJÍCÍ	bez zvýšení nebezpečí	200
1.15	Kolona	bez zvýšení nebezpečí	100
1.16	Sklad zahradního nářadí	bez zvýšení nebezpečí	100
1.17	WC ZTP	bez zvýšení nebezpečí	200

POZNÁMKA:
Instalace je provedena kabely CYKY uloženými ve stěnách (pod omítkou) a na povrchu v ocelových drátěných žlabech. V případě uložení kabelů do zdí (pod omítkou) je vzhledem k samonivelačním omítkám zakázáno používat sadru, ale je nutné volit rychlovné cementy.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

ZODP. PROJEKTANT	EVČ.ČINAT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PROINK PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Hornická 198, 788 32 Štěrbohá tel: +420 585 239 127 e-mail: info@proink.cz	
MIROSLAV PAVELKA	1201328	MIROSLAV PAVELKA	MIROSLAV PAVELKA		
MÍSTO STAVBY :	ŠUMPERK	KRAJ :	OLDOUČICKÝ	DATUM :	08/2023
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	ŠUMPERK	PARC. ČÍSLO :	st. 1048	Č. ZAKÁZKY	2021-15
OBJEDNATEL :	MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚŘNÍK ŠUMPERK			STUP. PROJEKTU:	DPS
AKCE :	STAVEBNÍ OPRAVY BUDOVY III. ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk			MĚŘÍTKO:	1:50
	SO-01 - Stavební opravy suterénu			VÝKRES ČÍSLO:	PARC. ČÍSLO:
	0.1.4.2 SKLNOOPROJEKCE ELEKTRONINSTALACE			D.1.4.2.202	
OBŠAH :	Situční schéma rozvodů 1.NP - ČÁST 1				