



Číslo místnosti	popis místnosti	prostor dle ČSN EN 61140 ed. 3	Ein [W]
A01	Vstupní chodba	bez zvýšení nebezpečí	150
A02	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A03	Elektr. rozvaděč	bez zvýšení nebezpečí	300
A04	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A05	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A06	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	100
A07	Koupelna	bez zvýšení nebezpečí	200
A08	WC	bez zvýšení nebezpečí	100
A09	Spál	bez zvýšení nebezpečí	100
A10	Kuchyň	bez zvýšení nebezpečí	300
A11	Vestibul	bez zvýšení nebezpečí	150
A12	Pokoj	bez zvýšení nebezpečí	500
A13	Pokoj	bez zvýšení nebezpečí	500

Číslo místnosti	popis místnosti	prostor dle ČSN EN 61140 ed. 3	Ein [W]
1.01	Schodiště	bez zvýšení nebezpečí	150
1.02	Úložna 1	bez zvýšení nebezpečí	500
1.03	Kabina	bez zvýšení nebezpečí	300
1.04	Družina	bez zvýšení nebezpečí	300
1.05	Úložna 2	bez zvýšení nebezpečí	500
1.06	Chodba	bez zvýšení nebezpečí	150
1.07	Předstěn WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.08	WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.09	WC CHLAPCI	bez zvýšení nebezpečí	200
1.10	WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.11	WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.12	Předstěn WC DÍVKY	bez zvýšení nebezpečí	200
1.13	WC - VYUČUJÍCÍ	bez zvýšení nebezpečí	200
1.14	Předsín WC - VYUČUJÍCÍ	bez zvýšení nebezpečí	200
1.15	Kolárna	bez zvýšení nebezpečí	100
1.16	Sklad zahradního nářadí	bez zvýšení nebezpečí	100
1.17	WC ZTP	bez zvýšení nebezpečí	200

**POZNÁMKA:**  
Instalace je provedena kabely CYKY uloženými ve stěnach (pod omítkou) a na povrchu v ocelových drátěných žlabech. V případě uložení kabelů do zdí (pod omítkou) je vzhledem k samonivelním omítkám zakázáno používat sadru, ale je nutné volit rychlozávrtné cementy.

**ROZVODNÁ SOUSTAVA:** TN-C, 3x400/230V, 50Hz, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

ZODP. PROJEKTANT	EV. Č. DOK. 1	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>PROINK</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	
MIROSLAV PAVELKA	1201328	MIROSLAV PAVELKA	MIROSLAV PAVELKA		
MÍSTO STAVBY:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUCKÝ	Hornická 198, 788 32 Šterní Město tel. +420 585 239 127 e-mail: info@proink.cz	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	ŠUMPERK	PARC. ČÍSLO:	st. 1048	DATUM:	08/2023
OBJEDNATEL:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚŘNÍK 1 ŠUMPERK			Č. ZAKÁZKY	2021-15
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ILL.ŽS UL. 8. května 63 Šumperk			STUP. PROJEKTU:	DPS
	0.1.4.2. SLUŽBOVÉ ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:	Situáční schéma rozvodů 1.NP - ČÁST 2			VÝKRES ČÍSLO:	PARC. ČÍSLO:
				D.1.4.2.203	