



LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce
- Dozdivky stávajících konstrukcí / parapetů: pórobetonové tvárnice P2-500 tl. 150 mm a P4-500 tl. 200 a 300 mm, malta pro zděni tenké spáry - pev. 5 MPa, včetně prokovení do stávajících panelů
- Kontaktní zateplovací systém, fasádní desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken, tl. 80 a 160 mm, souč. tepelné vodivosti $\lambda_D=0,035 \text{ W/(mK)}$, TR= 10 kPa, $\mu=1$, vyztužení - 1x sklotextilní síťovina, omítka silikonová hladká, silikonová fasádní barva
- Kontaktní zateplovací systém, desky ze soklového polystyrenu s nízkou nasákovostí, tl. 100 mm, souč. tepelné vodivosti $\lambda_D=0,035 \text{ W/(mK)}$, vyztužení - 1x sklotextilní síťovina, omítka mozaiková

POZNÁMKY:

- POZN. 1
Vybourání teracové dlažby a rámu čistící zóny, vyrovnání podkladu po bourání, osazení čistící zóny s gumovou rohoží v nerezovém rámu
- POZN. 2
Vybourání betonové mazaniny lodžie, vyrovnání podkladu, provedení nové kladby S6 dle. výpisu skladeb D.1.1-16, včetně odstranění keramických soklíků.
- POZN. 3
Vybourání betonové mazaniny lodžie, vyrovnání podkladu, provedení nové kladby S7 dle. výpisu skladeb D.1.1-16, včetně odstranění keramických soklíků.
- POZN. 4
Demontáž bleskovodné soustavy střechy, realizace nové soustavy dle části projektu D.1.4 - Bleskovod
Jímací vedení je na objektu provedeno dle původní ČSN 34 1390. Jímací vedení je provedeno mřížovou soustavou, vodivodem AlMgSi 8 T/4, doplněnou jímacími tyčemi. Na střeše jsou vodíče jímácho vedení uloženy na betonových podpěrách, svody jímácho vedení jsou ukotveny do obvodového pláště. Svody jímácho vedení jsou přes svorky připojovací a svorky zkušební připojeny prostřednictvím zaváděcích tyčí na stávající vývody uzemnění v zemi. V místě přechodu jímácho vedení do země jsou svody chráněny ochranným uhlíkem. Na jímací vedení jsou připojeny veškeré kovové konstrukce (oplechování, konstrukce vzduchotechniky, anténní stožár apod.)
Poznámka: Pokud jsou instalovány anténní stožáry, jsou zpravidla galvanicky připojeny na soustavu jímácho vedení. Tato dokumentace tento systém ochrany nemění a zachovává jej. Systém přepětových ochranných anténních kabelů tedy není součástí této dokumentace.
- POZN. 5
Demontáž veškerých prorošťových prvků, uskladnění a opětovná montáž na střechu po provedení zateplení.
- POZN. 6
Výměna veškerých klempířských prvků střech. Klempířské prvky navazující na PVC hydroizolaci střech budou provedeny z poplastovaného plechu určeného k natavení PVC fólií a budou součástí dodávky hydroizolace. Prvky (návětná lišta, stěnové lišty, okapnice atd.) budou v barvě tmavě šedé, sktýré prvky mohou být v barvě alutritové.

OBEČNÉ POZNÁMKY K ZATEPLENÍ FASÁD:

- Nové výplně otvorů budou osazeny do stávající pozice v tl. stěn. Ostění a nadpraží bude zatepleno minerální izolací tl. 50 mm. Pro parapety bude použito spádových klínů tepelné izolace tl. 40-50 mm.
- Před realizací KZS bude provedena oprava a doplnění spár mezi panely fasády a vyspravení panelů s ošetřením vyztuže a doplněním reprofili. maltou.
- Zateplovací systém ETICS bude proveden v kvalitativní třídě A. Při provádění musí být dodrženy technologické předpisy výrobce zateplovacího systému.
- Dodavatel KZS provede před realizací zateplení výtlačnou zkoušku a zkoušku „přidrznosti lepicí hmoty k podkladu“ pro všechny typy zateplovacích povrchů. Dle výsledků těchto zkoušek dodavatel navrhne způsob kotvení a použít stavební chemii.
- Mechanické kotvení tepelných izolací fasád bude provedeno talířovými hmoždinkami pro zápusťnou montáž, talíře hmoždinek budou zakryty terčí z tepelné izolace tl. 20 mm.
- Veškeré elektroinstalace vedené po fasádě objektů budou zachovány a vedeny v chráničích pod zateplovací systém
- Na severní a jižní fasádě objektu se nachází výškové body státní nívelače s evidenčními tabulkou. Práce na zateplení musí být provedeny v souladu s požadavky a předpisy Správy České státní nívelační síť.
- Veškeré uvedené rozměry je třeba před realizací ověřit zaměřením na stavbě!

OBEČNÉ POZNÁMKY K ZATEPLENÍ STŘECH:

- Realizace skladeb střech bude provedena v souladu s technologickými předpisy výrobců stavebních materiálů. Budou provedeny výtlačné zkoušky (zajistí stavba) a návrh kotvení střešní sklady.
- Veškeré elektroinstalace vedené po střechách budou v přeložce v koordinaci se správci jednotlivých sítí
- Veškeré uvedené rozměry je třeba před realizací ověřit zaměřením na stavbě!

± 0,000 = 319,65 m n.m. BpV

SNÍŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PANEL. DOMU ČSA 22, ŠUMPERK

Místo stavby	ČSA 445/22, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st.631	Stupeň	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Petr Doležal Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Datum	10/2023
Ypracoval	Ing. Petra Laslovi	Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk IČ: 00303461
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Název výkresu	PŮDORYS 1.PP - NÁVRH	Měřítko	Číslo výkresu
		1:50	D.1.1 - 07