


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje území města a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 90502/2024
Naše sp. zn.: 85954/2024 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 9. 7. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Snižování energetické náročnosti panelového domu ČSA 22, Šumperk

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v části D.1.1-01 technická zpráva je na straně 3 uvedeno:

- „výplně otvorů: Okna bytů 2.NP-14.NP s kompozitním PVC rámem a izolačním zasklením v barvě bílé“ v části Výpis vnějších výplní otvorů je požadováno prosté PVC.

Jaká varianta platí?

Odpověď:

Pro splnění technických požadavků zadání je zásadní dosažení všech technických parametrů výplně jako celku. Provedení rámu ze systému z prostého PVC je možné; použití kompozitního PVC není vyloučeno, není však předmětem hodnocení.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v části D.1.1-01 technická zpráva je na straně 3 uvedeno:

- „Zapravení ostění a nadpraží oken systémovými plastovými profily“, v knize detailů jsou v DET01 v půdorysném řezu zakresleny PVC komůrkové obložky pro suchou montáž.

Lze provést vnitřní zapravení jiným způsobem, při použití systémových PVC profilů, než je striktně uvedeno v knize detailů? Tento způsob zapravení je z pohledu ZZVZ vysoce diskriminační.

Odpověď:

Požadavek je na systémové řešení z profilů tuhých na kroucení a průhyb. Z tohoto důvodu je navržen obecný systém s odlehčujícími komorami; počet komor či tloušťka profilu nejsou hodnotícími kritériem. Zásadní je požadavek na vykrytí celé hloubky vnitřní špalety oken a vytvoření límce o š. 70-100 mm, který zevnitř otvor olemuje po obou stranách i v nadpraží. Na trhu existuje několik dodavatelů, kteří takové systémy nabízejí – nejde tedy o diskriminační požadavek či požadavek na konkrétní výrobek

Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru strategického rozvoje
území města a investic