



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3N+PE AC 400/230V 50Hz
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - ČSN 34 2000-4-41 ed.3
 ŽIVÝCH ČÁSTI: KRYTÍ, IZOLACÍ
 NEŽIVÝCH ČÁSTI: ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

A) prostředí: AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 2 a 3, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS-není
B) využití: BA2, BC2, BD3, BE1
C) konstrukce budov: CA1, CB1

UYO

STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU

Projektant části:

Kamil Profous

Americká 732/12, Šumperk, 787 01

IČO: 48437913, DIČ: CZ7209205806, ID: zfnxmj

e-mail: elektro-system@seznam.cz / tel.: +420 603 378 444

SO-01: ŠATNY

D.1.4.b SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

SCHÉMA ROZVADĚČE

Č. zakázky profese:		-
Datum:	05/ 2024	Formát: 4xA4
Měřítka:		Č. výkresu:
-		D.1.4.b-02