



- LEGENDA :
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ Ř.1 10A 250V
 - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ Ř.6 10A 250V
 - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ Ř.7 10A 250V
 - SPÍNAČ TLAČÍTKOVÝ 10A 250V
 - ODBOČNÁ KRABICE S VÍČEKEM
 - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 16A 250V
 - ZÁSUVKA DATOVÁ RJ 45
 - ROZVÁDĚČ
 - VEDENÍ SVĚTLNÉ 10A 230V CYKY-J 3x1,5
 - VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ 16A 230V CYKY-J 5x2,5
 - PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ
 - VESTAVNÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO, 230V/22,2W
 - PŘÍSAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO, 230V/30,6W

POZNÁMKA:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - ČSN 34 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTI: KRYTÍM. (IZOLACÍ)
NEŽIVÝCH ČÁSTI: ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ :
- A) prostředí: AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 2 a 3, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS-není
- B) využití: BA2, BC2, BD3, BE1
- C) konstrukce budov: CA1, CB1

Generální projektant: UYO architekti s.r.o. Langrova 2799/56, 787 01 Šumperk (sídlo) Štefánikova 560/78a, 471 00 Brno (provozovna) IČO 07661444, DIČ: CZ07661444, IČ: trřipxvn e-mail: adam@uyo.cz / tel.: +420776248189		Stavatel: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk IČO 003035461, IČ: 003035461 e-mail: posta@sumperk.cz / tel.: +420 583 388 311		Č. pav.
Objekt: Zastřešení (střešní konstrukce) / Šumperk (787 01)		Výkresy: 0,000-314, 60 m.m.		
Hlavní architekt: Ing. arch. Adam Zelený, adam@uyo.cz / 770248189		Stavba: DPS		
VPR: Ing. arch. Adam Zelený, adam@uyo.cz / 770248189; Ing. arch. Jan Škorpál, jan@uyo.cz / 605188399		Č. základní úpr.		P2306_025
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU		Rozměr/ podlaží		
Projektant: Kamil Profous Americká 122/12, Šumperk, 787 01 IČO: 48437915, DIČ: CZ2229205806, IČ: zřimnjk e-mail: elektro-system@seznam.cz / tel.: +420 603 378 444		Č. základní úpr.		12x04
Výkres: Kamil Profous		Č. výkresu		
Stavba: Kamil Profous		Č. výkresu		
Číslo dokumentu: D.1.4.b SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Datum: 06/2024		
Číslo dokumentu: PŮDORYS 1NP		Formát: 12x04		