



LEGENDA :

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ Ř.1 10A 250V
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ Ř.6 10A 250V
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ Ř.7 10A 250V
- ODBOČNÁ KRABICE S VÍČKEM
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 16A 250V
- ZÁSUVKA DVOJRÁMEČEK 16A 250V
- ZÁSUVKA DATOVÁ RJ 45
- KABELOVÝ ŽLAB MERKUR 2 100/50 "GZ"
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- LINIOVÉ SVÍTIDLO, IP20, 64W
- LINIOVÉ SVÍTIDLO, IP44, 72W S NOUZOVÝM MODULEM
- PŘISAZENÉ LIN. SVÍTIDLO, IP65, 18W
- ZAVĚŠENÉ LIN. SVÍTIDLO, IP20, 92W
- ROZVÁDĚČ
- VEDENÍ SVĚTELNÉ 10A 230V CYKY-J 3x1,5
- VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ 16A 230V CYKY-J 5x2,5

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY
111a	ZÁDVEŘÍ	20,03	PROPYLENOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA PVC PODKL.
111b	FOYER	20,03	KAUČUK PODL. KRYTINA, SYST. SOKL. LIŠTA
112a	ŠKOLNÍK	36,30	KERAM. DLAŽBA, KERAM. OBKLAD SOKLU
112b	SKLAD / DÍLNA	20,03	KERAM. DLAŽBA, KERAM. OBKLAD SOKLU
113	ZASEDACÍ MÍSTNOST	99,75	KAUČUK PODL. KRYTINA, SYST. SOKL. LIŠTA

POZNÁMKA:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - ČSN 34 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTI: KRYTÍM, IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTI: ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ :

- A) prostředí: AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 2 a 3, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS-není
B) využití: BA2, BC2, BD3, BE1
C) konstrukce budov: CA1, CB1

Generální projektant:
UYO architekti s.r.o.
Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk (sídlo)
Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno (provozovna)
IČO: 07661444, DIČ: CZ07661444, ID: bnfxvxn
e-mail: adam@uyo.cz / tel.: +420776248189

UYO

Stavebník:
Město Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461, ID: 8bqb4gk
e-mail: posta@sumperk.cz / tel.: +420 583 388 311

Č. paré:

Výškopis: 0,000=314,150 m n.m.
Stupeň dok.: DPS
Č. zakázky GP: P2308_12SF

Obec/ katastrální území: Šumperk [523704] / Šumperk [764264]
Hlavní architekt: Ing. arch. Adam Zezula, ČKA-05448, Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno; adam@uyo.cz / tel.: +420 776 248 189
HIP: Ing. arch. Adam Zezula, adam@uyo.cz / 776248189; Ing. arch. Jan Skoumal, jan@uyo.cz / 605188399
Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU**

Projektant zčásti:
Kamil Profous
Americká 732/12, Šumperk, 787 01
IČO: 484537913, DIČ: CZ7209205806, ID: zfxnmkj
e-mail: elektro-system@seznam.cz / tel.: +420 603 378 444

Roztřika/ podpis:

Č. zakázky profese: -
Datum: 10/ 2024 Formát: A4
Měřítka: Č. výkresu: **D.14.b-02**