



WL0	WL1	WL2	WL3	WL4	WL5	WL6	WL7	WL8	WL9	WL10	WL11	WL12	WL13	WL14	WL15	WL16	WL17	WL18
CYKY 5x6 mm ²	CY 1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-O 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-O 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x1,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm ²	1-CXKE (H)-R-J 3x2,5 mm ²	5xCYA 2,5 mm ²
PŘÍVOD z ROZVADĚČE RJ 7 PŘ.	OVLÁDÁNÍ RELÉ, STYKAČE + TLAČÍTKOVÉ SPÍNÁČE A,C	OSVĚTLENÍ ŠATNY UČITELÉ + SVÍTLIDLA A2 CHODBA SEKCE 1	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SEKCE 1,3,5	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SEKCE 7,9,11,12	SPÍNÁČ TLAČÍTKOVÝ PRO STÁLE ZAPNUTÍ SVÍTIDEL	SPÍNÁČ TLAČÍTKOVÝ PRO ČASOVÉ ZAPNUTÍ SVÍTIDEL	OSVĚTLENÍ SEKCE 2,3 A,C	OSVĚTLENÍ SEKCE 4,5 A,C	OSVĚTLENÍ SEKCE 6,7 A	OSVĚTLENÍ SEKCE 8,9 A	OSVĚTLENÍ SEKCE 10,11,12 A	ZÁSUVKY 230V ě.17 ŠATNY	OSVĚTLENÍ FOYER, ZASEDACÍ MÍSTNOST	OSVĚTLENÍ ZÁDVEŘÍ, ŠKOLNÍK, SKLAD/DÍLNA	ZÁSUVKY 230V FOYER, ZASEDACÍ MÍSTNOST	ZÁSUVKY 230V FOYER, ZASEDACÍ MÍSTNOST	REKUPERACE ZASEDACÍ MÍSTNOST	ZÁSUVKA 400V/16A ROZVADĚČ

POZNÁMKA:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - ČSN 34 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTI: KRYTÍM, IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTI: ZÁKLADNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ :
- A) prostředí: AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 2 a 3, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS-není
B) využití: BA2, BC2, BD3, BE1
C) konstrukce budov: CA1, CB1

Generální projektant: UYO architekti s.r.o. Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk (sídlo) Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno (provozovna) IČO: 07661444, DIČ: CZ07661444, ID: bnfxpvn e-mail: adam@uyo.cz / tel.: +420776248189		Stavebník: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk IČO: 00303461, ID: 8bqb4gk e-mail: posta@sumperk.cz / tel.: +420 583 388 311		Č. paré: <div></div>	
Obec/ katastrální území: Šumperk [523704] / Šumperk [764264]				Výškopis: 0,000-314,150 m n. m.	
Hlavní architekt: Ing. arch. Adam Zezula, ČKA-05448, Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno; adam@uyo.cz / tel.: +420 776 248 189				Stupeň dok.: DPS	
HP: Ing. arch. Adam Zezula, adam@uyo.cz / 776248189; Ing. arch. Jan Skoumal, jan@uyo.cz / 605188399				Č. zakázky GP: P2308_1ZSF	
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU					
Projektant části: Kamil Profous Americká 732/12, Šumperk, 787 01 IČO: 48437913, DIČ: CZ7209205806, ID: zfxnmkj e-mail: elektro-system@seznam.cz / tel.: +420 603 378 444				Rozřítko/ podpis:	
				<div></div>	
Vypracoval: Kamil Profous					
Stavební objekt: SO-01: FOYER					
Část dokumentace: D.14.b SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE				Č. zakázky profese: -	
Obsah dokumentu: SCHÉMA ROZVADĚČE				Datum: 10/ 2024 Formát: A4	
				Měřítka: D.14.b-02	