

Generální projektant: UYO architekti s.r.o. Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk (sídlo) Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno (provozovna) IČO: 07661444, DIČ: CZ07661444, ID: bnfxvn e-mail: adam@uyo.cz / tel.: +420776248189		Stavebník: Město Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk IČO: 00303461, ID: 8bqb4gk e-mail: posta@sumperk.cz / tel.: +420 583 388 311	Č. paré: <div></div>	
Obec/ katastrální území: Šumperk [523704] / Šumperk [764264]			Výškopis: 0,000=314,150 m n. m.	
Hlavní architekt: Ing. arch. Adam Zezula, ČKA–05448			Stupeň dok.: DPS	
HIP: Ing. arch. Adam Zezula, Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno			Č. zakázky GP: P2308_1ZS	
Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU				
Projektant části: Vzt.art Rypkova 23 objekt 24, Brno 602 00 IČO: 729 00 415, DIČ: CZ 7903 29 3530 e-mail: vzt.art@seznam.cz / tel.: +420 774726366			Razítko/ podpis: <div></div>	
Autorizace: Ing. Lovecký Bronislav, ČKA–1001714				
Výpracoval: Ing. Navrátil Ondřej				
Stavební objekt: SO–01: FOYER				
Část dokumentace: D.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA			Č. zakázky profese: 691	
Obsah dokumentu: TECHNICKÁ SPECIFIKACE			Datum: 10/2024	Formát: 2 x A4
			Měřítko: 1: 50	Č. výkresu: D.1.4.c–02

# Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

## STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU

Císlo pozice	Specifikace položky (popis)	Měrná jednotka	Počet jednotek
*	*	*	*
<b><u>Zařízení č. 1 - Řízené větrání HERNY</u></b>			
1.01	VZT podstropní jednotka s rotačním rekuperátorem dle technických parametrů v rámci tabulky výkonů ve standrtu: DOMEKT-R-400-F-L1-F7/M5-C6M-L/A (stranové provedení zkontrolovat znovu na stavbě)	ks	1
	SB5 - sada silenblok (4ks)	ks	1
	Čidlo CO2 "NL-ECO-CO2" - prostorové, výstup 0-10 V + relé ON/OFF	ks	1
	Dotykový ovladač CPA - slonová kost	ks	1
1.02	Uzavírací těsná klapka průměru 200mm + servopohon CM230	ks	2
1.03	Difuzory TFF s nastavitelnou čelní deskou - TFF 160-SW	ks	4
1.04	Plenum box THOR-160-160	ks	2
1.05	PZ 343x343 Al - protidešťová žaluzie elox hliník	ks	2
1.06	S-VPF 350x350/ø200 - sání-výfuk přechod fasádní	ks	2
1.07	SONOULTRA 200/50 mm tlumič hluku flexibilní	ks	2
	Kruhové potrubí		
	SPIRO 160 spiropotrubí	bm	3
	SPIRO 200 spiropotrubí	bm	3
	SONOFLEX MO 160 ohebná Al hadice	bm	4
	SONOFLEX MO 203 ohebná Al hadice	bm	5
	TERMOFLEX 50 HYGIENIC 203 hygienická Al hadice	bm	6
	SEMIFLEX 160/3 PROFI ohebná Al hadice	bm	3
	OBJLG 90° 200/200 odbočka jednostranná s těsněním	ks	2
	PROL 200/160 přechod osový krátký	ks	4
	SN - Spojka vnější 160	ks	6
	SV - Spojka vnitřní 160	ks	4
	SN - Spojka vnější 200	ks	7
	SV - Spojka vnitřní 200	ks	4
	SVG 200 spojka vnitřní s těsněním	ks	4
	ISOFLEX G 2x19 izolační rohož	m2	2
	Objímka 160 bez gumy	ks	2
	Objímka 200 bez gumy	ks	10
	Objímka 250 kovová bez gumy	ks	6
	Objímka 315 kovová bez gumy	ks	6
	prokabelování čidla CO2	kpl	1
<b><u>Poznámka : Drážky a prostupy jsou dodávka stavby a nejsou</u></b>			
	Doplňkový materiál		
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1
	Součet :	kpl	1
	Doprava, přesuny	kpl	1

## Seznam strojů a zařízení

Název zakázky :

### STAVEBNÍ ÚPRAVY FOYER 1.ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. EDVARDA BENEŠE V ŠUMPERKU

IKČ, zaregulování, oživení jednotky VZT	kpl	1
<b>OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Zařízení staveniště	Soubor	1
Komplexní vyzkoušení	hod	
Zaregulování zařízení	hod	1
Výchozí revize protipožárních prvků	hod	
Zaškolení obsluhy	hod	1