

Ateliér DPK, s.r.o.**Ing. Hedvík Martin**
Šumavská 416/15
602 00 Brno

Vaše značka, Č.j.: 2023401539
0000146676
ze dne 30.06.2023
Naše značka Bar
Vyřizuje Martina Bartošová, 777 221 293
V Šumperku dne: 30.06.2023

Vyjádření k technické infrastruktuře
Revitalizace ulice Šumavská - I. etapa

K Vaší žádosti ze dne 30.06.2023 sdělujeme, že se v zájmovém území akce: „**Revitalizace ulice Šumavská - I. etapa**“, dle dokumentace **nachází** sítě – teplovod v naší správě.

Teplovod je uložen v teplovodním kanálu 100-150 cm hluboko, zapískován a zakryt zelenou výstražnou folií. Šířka teplovodu je 110 cm.

Při dodržení našich požadavků **nemáme** k uvedené akci výhrady.

Důvod podání žádosti: Spojené územní a stavební řízení

Požadujeme :

- dodržení ochranného pásma teplovodu (ochranného pásma teplovodu je 2,5m od středu teplovodu v horizontální poloze dle Zákona č. 458/2000 Sb. , § 87, odst.2 – Energetický zákon)
- stavebními pracemi nenarušení a udržení celistvosti teplovodu
- před započítím prací vytýčení teplovodu

S úctou

**Ing. Roman Macek**
Předseda představenstva