

Pracoviště: nám. Míru 1  
Odbor: majetkoprávní  
Oddělení: komunálních služeb  
Tel.: 583388111  
Fax.: 583214188



Váš dopis čj.:  
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00  
Naše čj.: MUSP 138499/2022  
Naše sp. zn.: 71215/2022 MJP/BOVI

Vyřizuje: Bohdana Vitásková  
Tel.: (+420) 583 388 509  
E-mail: bohdana.vitaskova@sumperk.cz  
Datum: 6. 12. 2022

Ateliér DPK, s.r.o.  
Šumavská 416/15  
60200 Brno 2

## Věc: Vyjádření k záměru : „REVITALIZACE ULICE ŠUMAVSKÁ – I. ETAPA“

Město Šumperk zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb obdrželo Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Město Šumperk zastoupené odborem majetkoprávním, oddělením komunálních služeb **souhlasí se záměrem výše uvedené stavby při splnění následujících podmínek:**

- do projektové dokumentace budou zapracovány rozvody veřejné osvětlení zpracovávané Ing. Tomášem Nedomou, tak aby byly rozvody v souladu.
- při provádění prací budou dodrženy platné ČSN a technologické postupy vztahující se k daným pracím
- před započítím prací je nutno zajistit vytyčení podzemních sítí na pozemcích dotčených stavbou
- veřejné osvětlení má ochranné pásmo 1 m od osy podzemního kabelu na obě strany a 1 m od osy sloupu
- pro případné vytyčení veřejného osvětlení a pro případné zásahy do ochranného pásma, svítidel, sloupů a rozvodů stávajícího VO oslovte smluvního partnera Města Šumperk - společnost ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, 787 01 Šumperk, kontaktní osoba p. Libor Maixner: tel: 583 213 338
- Při křížení zemních prací se sítí veřejného osvětlení postupujte při výkopových pracích s maximální opatrností. V případě poškození nás neprodleně informujte. Případné škody na zařízení VO, způsobené v průběhu provádění stavby hradí a opravu zajišťuje dodavatel stavby.
- po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu cizích osob v prostoru staveniště
- při provádění prací nesmí dojít ke znečištění přilehlých komunikací, v případě jejich znečištění provede jejich čištění vybraný zhotovitel na své náklady
- **Provizorní povrchové úpravy budou provedeny nejpozději do 1. dne po pokládce sítí a zhutnění podkladních vrstev takto:**
  - a) komunikace a chodníky:** po dokončení prací budou výkopy ve zpevněných částech zasypány štěrkodrtí, zhutněny a provizorně zdlážděny. Stav povrchu prozatímní úpravy musí být průběžně sledován. Jeho případné poruchy musí být včas opraveny.
  - b) veřejná zeleň:** po dokončení prací budou výkopy dosypány zeminou a zhutněny.
- **Definitivní povrchové úpravy:**
  - a) chodníky:** po sesednutí zasypu výkopu bude provedeno předláždění **v celé šíři**, příčný překop 1,5m od osy výkopu na každou stranu, v asfaltu položením obalované směsi

# Šumperk

v celé šíři, příčný překop 1,5 m od osy výkopu na každou stranu, tl. 100mm v rýze, tl. 50mm mimo výkop, styčné plochy zapraveny páskou nebo bitumenovou zálivkou

**b) komunikace:** položením obalované směsi **do poloviny vozovky**, přefrézováním povrchu komunikace min. 0,5 m přes okraj řezané spáry a položením podkladní vrstvy asfaltobetonu tl. 50 mm v rýze a obrusné vrstvy asfaltobetonu tl. 50 mm v celé opravované obrusné vrstvě vozovky, toto se týká i opravy příčných překopů v prostoru vozovky, u překopů bude provedena oprava obrusné vrstvy vozovky 0,5 m od hrany rýhy překopu a styčné plochy zapraveny páskou nebo bitumenovou zálivkou. Zůstane-li ve vozovce od okrajů opravené rýhy k obrubníku (nebo k jinému okrajovému prvku) plocha menší než 1,0 m, musí se tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy. Při opravě vozovky v celé šíři nebo v šíři jednoho jízdního pruhu je součástí opravy i vyrovnaní obrubníků a obnova žulové nebo betonové přídlažby.

**c) veřejná zeleň:**

- vytěžená zemina nesmí být uložena v okolí kmenů stromů a jiných dřevin,
- místo záboru a jeho okolí bude vyčištěno od zbytků stavebního materiálu a jiných odpadů,
- plochy trávníků budou dle potřeby doplněny kvalitní zeminou, uhrabány, zbaveny kamení, zaválcovány a osety travním semenem,
- Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že stavební činnost bude probíhat v těsné blízkosti dřevin – stromů i keřů. Žádáme, aby stavební práce probíhaly s respektováním platných standardů ochrany péče o přírodu a krajinu – **Ochrana dřevin při stavební činnosti**.
- Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromů stavební činností a mechanismy. Je nutná ochrana kmenů, kořenových náběhů i korun stromů proti poranění kůry, případně zlomení větví.
- Dále je nutná ochrana kořenového systému dřevin. Kořenový prostor by neměl být narušován výkopy. Pokud je nutné výkop provést, lze tak učinit pouze ručně nebo jiným šetrným způsobem. Není povoleno přerušovat či zraňovat kořeny silnější jak 3 cm. Pro minimalizaci poškození při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření jámy a provedení prací ve vhodném období, nejlépe na podzim.
- Dále je nepřipustné ukládat stavební materiál, navážku zeminy, zařízení aj. do prostorů pod koruny stromů, ani sem najíždět stavební technikou, přičemž je nutné zamezit zhutnění či znečištění zeminy únikem technických kapalin.

**V případě jakéhokoli poškození dřevin bude správa zeleně okamžitě informována.**

- v případě poškození nebo nutnosti odstranění prvků veřejné zeleně nebo příslušenství (stromy, keře, záhony apod.), bude provedena náhradní výsadba.
- po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Na konečnou úpravu pozemků je požadována záruka v minimální délce trvání 36 měsíců
- před realizací stavby bude s městem Šumperk sepsaná dohoda o užívání veřejného prostranství dotčeného stavbou – majetkoprávní odbor, oddělení komunálních služeb Městského úřadu Šumperk
- dohoda o užívání veřejného prostranství nenahrazuje povolení zvláštního užívání komunikace o jehož vydání v případě omezení provozu nutno požádat Městský úřad, odbor dopravy.
- pokud budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Města Šumperka, podejte si po dohodě s oddělením majetkovým a organizačním, odboru majetkoprávního Města Šumperk, žádost o uzavření věcného břemene.
- vyjádření k vedení trasy vydává odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, Městského úřadu Šumperk.
- toto vyjádření nenahrazuje vyjádření odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, Městského úřadu Šumperk.
- **platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data jeho vyhotovení.**

Ing. Eva Nádeníčková  
vedoucí oddělení komunálních služeb

## Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **153735399-248670-221209102655** převedením z dokumentu s názvem **01a\_MěÚ Šumperk OM-KS.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.12.2022 v 11:17:00. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.12.2022 08:34:35. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 5A 76 ED**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Eva Nádeníčková, vedoucí oddělení kom. služeb, MěÚ Šumperk, MJP, 3507, Město Šumperk**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 06.12.2022 v 11:17:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **06.12.2022 11:17:36**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 68**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Šumperk**  
Pracoviště: **Město Šumperk**  
V **Šumperku** dne **09.12.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
Emilie Lovichová

Otisk úředního razítka:

  
**Městský úřad Šumperk**  
odbor strategického rozvoje,  
územního plánování a investic

- 2 -



153735399-248670-221209102655

---

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.