



PŮDORYS




POHLED P2



PŘEDPOKLÁDANÁ  
ÚPRAVA  
ROZVODU ÚT

POHLED P3




- 1 STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ Ø65 mm
- 2 STÁVAJÍCÍ MONTÁŽNÍ NOSÍKOVÁ KONZOLA DÉLKY 200 mm UPEVNĚJÍCÍ POTRUBÍ KE STĚNĚ S OBJÍMKOU
- 3 OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU SÁDROKARONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 mm S KOVOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ POD STROPEM A PODĚL OKNA POD PARAPET
- 4 OPLÁŠTĚNÝ PROSTOR BUDE VĚTRANÝ - VĚTRACÍ MŘÍŽKY PLASTOVÉ SE SÍTKOU VEL. 250x250 mm V BÍLÉ BARVĚ OSAZENÉ PO cca 2,0 m (předpoklad: 10 ks)
- 5 KONTROLA A REVIZE POTRUBÍ BUDE ZAJIŠTĚNA OSAZENÍM REVIZNÍCH PLASTOVÝCH DVÍŘEK VEL. 300x300 mm V BÍLÉ BARVĚ (předpoklad: 12 ks)  
DVÍŘKA BUDOU OSAZENA NA ZAČÁTKU A KONCI PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ A PRŮBĚŽNĚ PO JEHO DÉLCE TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PROVÁDĚT JEHO VIZUÁLNÍ KONTROLU



KÓTY KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU JSOU INFORMATIVNÍ, PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ POTRUBÍ. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK A REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE ODSOUHLAŠENO PŘED JEJICH OSAZENÍM S REVIZNÍM TECHNIKEM PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ, PROVÁDĚJÍCÍ REVIZE V TOMTO ŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ.

POHLED P1



<b>Zodp. projektant</b> Ing. Hana Zárubová		<b>Vypracoval</b> Ing. Hana Zárubová	<b>Kreslil</b> Ing. Hana Zárubová	<b>FRYS</b> STAVEBNÍ PROJEKCE
<b>Kraj:</b> OLOMOUCKÝ		<b>Městský úřad:</b> Šumperk		
<b>Investor:</b> město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk				
<b>Stavba:</b>  OPRAVA ŠATEN A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR V BUDOVĚ ZŠ Sluneční Šumperk				
<b>Specializace:</b>  D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
<b>Název výkresu</b>  OPLÁŠTĚNÍ PLYNOVODU, část B				<b>Formát</b> 12 A4
				<b>Měřítko</b> 1:50
				<b>Datum</b> 12/2024
				<b>Účel</b> DPS
				<b>Číslo zakázky</b> 24/54
				<b>Číslo výkresu:</b>  D08
				<b>Číslo paré:</b>