



HZSMX00A21XF



Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

územní odbor Šumperk

Nemocniční 3299/7, Šumperk 787 01

Č. j.: HSOL- 2301-2/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: nprap. Bc. Martin Čech

Tel.: 950 785 054

E-mail: martin.cech@hzscr.cz

Datum: 21. 6. 2024

Adresát:

Klega - pro PO s.r.o.

Přáslavice 103

783 54 Přáslavice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

COWORK Šumperk Interier, k. ú. Šumperk, p. č. 184/4, 184/3.

Místo stavby:

Fialova 3275/1a, 787 01 Šumperk

k. ú.: Šumperk, parc. č. st. 184/4, 184/5

Stavebník:

Město Šumperk, IČO 00303461

nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Ing. arch. Miloslav Otáhal, ČKA 05502

datum: 05/2024

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 5. 2024.

HZS OLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.: 950 785 011

E-mail: epodatelna@olk.izscr.cz

Datová schránka: ufiaa6d

IČO: 70885940

Číslo účtu: ČNB 17038881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: víceúčelová budova,
- zastavěná plocha budovy:4154 m², ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet nadzemních podlaží:2,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:čtvrtá třída využití,
- budova, která je kulturní památkou,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS OLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS OLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: COWORK Šumperk Interier, k. ú. Šumperk, p. č. 184/4, 184/3.

vypracoval: Ing. Pavel Klega, ČKAIT 1202178

datum: 05/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS OLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Ing. Karel Ondruch

ředitel územního odboru

úřední osoba