



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP	
MÍSTNOST	ÚČEL
-001-	SCHODIŠTĚ
-002-	INSTALAČNÍ KANÁL
-003-	PLYNOVÁ KOTELNA
-004-	KOTELNA
-005-	SKLAD
-006-	PLYNOMĚRY

LEGENDA:

- + — + — + —

STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU 2,1 kPa
- NAVRŽENÝ ROZVOD PLYNU 2,1 kPa
- ODVĚTRÁNÍ PLYNOVODU
- K

KASKÁDA DVOU PLYNOVÝCH ZÁVĚSNÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ
2x 60 kW; MONTÁŽ NA STĚNU
- KK ⌘

KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S ATESTEM NA PLYN
- ⊕

MANOMETR 0-4 kPa
- KKV ⌘

KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ, VZORKOVACÍ, S ATESTEM NA PLYN

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	<div>FRYS</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div>	
Vladimír Schertler	Vladimír Schertler	Vladimír Schertler		
<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>	<i>Schertl</i>		
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk			
Investor: Město Šumperk, nám. Míru č.1,787 01 Šumperk			Formát	3xA4
Stavba: MŠ Jeremenkova, Šumperk -rekonstrukce pavilonu A			Měřítko	1:50
			Datum	08/2024
			Účel	DPS
			Číslo zakázky	24/44a
Část: D.1.2.3. Technika prostředí staveb PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ			Číslo výkresu:	Číslo paré:
			P 01	
Název výkresu: Půdorys 1.pp				