



Tel: 583 317 111  
Fax: 583 214 845  
e-mail: [spvs@spvs.cz](mailto:spvs@spvs.cz)  
<http://www.spvs.cz/>  
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.  
č.ú. 2603841/0100

Jiří Frys – stavební projekce  
Langrova 12  
787 01 Šumperk

Váš dopis značky/ze dne  
0495/2025

Naše značka  
052/03/2025

e-mail  
[gaier@spvs.cz](mailto:gaier@spvs.cz)

Vyřizuje / telefon  
Jiří Gaier/583317218

Šumperk  
04.04.2025

Věc:

**"ŠUMPERK - MŠ Jeremenkova, Šumperk - rekonstrukce pavilonu A - únikové schodiště" - SŘ**

Souhlasíme se stavbou **MŠ Jeremenkova, Šumperk - rekonstrukce pavilonu A - únikové schodiště** na parcelním čísle 1609/2, st. 2050 v katastrálním území Šumperk za podmínek uvedených níže. Při výstavbě **DOJDE** ke styku s kanalizační stokou v naší správě a před zahájením stavebních prací **JE** nutné požádat o místní vytyčení. V příloze Vám zasíláme situaci s orientačním záznamem průběhu inženýrských sítí v naší správě v dané lokalitě. Požadujeme zajištění maximální ochrany našich zařízení během stavebních prací a dodržení ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen „ZvaK“).

Požadujeme dodržení ochranného pásma zařízení v naší správě, a to 1,5 m od okraje potrubí a objektů (šachet apod.) na obě strany. U průměru potrubí vyšším jak 500 mm je ochranné pásmo 2,5 m od okraje potrubí na obě strany. Při hloubce uložení dna potrubí pod upraveným povrchem více jak 2,5 m se tato ochranná pásma navyšují o 1 metr.

O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad "Souhlas s provedením stavby", bez tohoto dokladu nemůže být stavba uvedena do provozu.

Upozorňujeme, že v lokalitě se mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky. Doporučujeme kontaktovat vlastníky dotčených nemovitostí.

Před zahájením stavebních prací a **PŘED ZÁHOZEM** je nutné kontaktovat vedoucího provozu Šumperk.

Současně musí být splněny podmínky v příloze 1.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Při změně v projektové dokumentaci je nutné si vyžádat nové vyjádření.

Toto vyjádření je ve smyslu ust. §23 ZvaK vyjádřením vlastníka vodovodu a kanalizace vydané provozovatelem na základě zmocnění vyplývajícího ze smlouvy o provozování dle ust. §8, odst. 2 ZvaK.

Za ŠPVS, a.s. Šumperk  
Jiří Gaier  
technik vyjádření

**Přílohy:**

1. Základní podmínky pro ÚŘ a SŘ
2. Souhlas s provedením stavby
3. Situace se záznamem IS

Šumperská provozní  
vodohospodářská společnost, a.s.  
Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01  
IČ 47674911, DIČ CZ47674911  
- 51 -

