



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel doplňuje z vlastní iniciativy upřesňující informace k předmětnému projektu:
Technologický park města Šumperk se zapojením formou mikrogrid

V rámci žádosti o dotaci z programu RES+ byl projekt připravován s celkovým minimálním instalovaným výkonem dvou fotovoltaických elektráren ve výši 196,2 kWp. Na tento výkon bylo rovněž zajištěno stavební povolení.

Vzhledem ke skutečnosti, že na objektech ZŠ a MŠ Šumavská dojde ke sloučení odběrných míst, bylo ve smlouvách o připojení sjednáno připojení na rezervovaný výkon až 99,9 kW. Z důvodu zajištění flexibility při přípravě projektu byla podána žádost o připojení také pro samostatné odběrné místo na MŠ, které však bude po realizaci zrušeno (bude sloučené do jednoho odběrného místa se ZŠ Šumavská).

Při finalizaci zadávací dokumentace a položkových rozpočtů došlo ke změně typu použitých FV panelů – a to zejména z důvodu omezených montážních ploch na objektech ZŠ/MŠ Šumavská. Tato změna vedla k navýšení výkonu jedné z elektráren z původních 97,2 kWp na 97,5 kWp, přičemž tato hodnota je uvedena v položkovém rozpočtu a je stanovena jako minimální požadavek.

Z výše uvedených důvodů je tedy v rámci zadávacího řízení požadován celkový minimální instalovaný výkon FVE soustavy ve výši 196,5 kWp, což mírně přesahuje původní hodnotu uvedenou v dotační žádosti. Tento rozdíl je technicky zdůvodněný, v souladu se smlouvami o připojení a nijak neohrožuje podmínky čerpání podpory ani cíle projektu.

S pozdravem
Ing. Jan Hrubý
vedoucí odboru rozvoje území města,
investic a komunálních služeb